

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200						
ΤΕ (MW)					5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340						
Η ε π ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	15,16	12,74	2,43		1						1		3,04	5,31	81%	1.503		
	01:00	13,99	12,53	1,46		1						1		3,25	4,90	79%	1.479		
	02:00	13,27	12,05	1,22		1						1		3,73	4,65	76%	1.422		
	03:00	12,99	11,38	1,61		1						1		4,40	4,51	72%	1.344		
	04:00	13,32	10,64	2,68		1						1		5,14	4,66	67%	1.260		
	05:00	14,48	10,62	3,85		1						1		5,16	5,07	67%	1.258		
	06:00	16,50	13,40	3,10		1	1							12,36	3,12	52%	2.242		
	07:00	17,70	15,06	2,64		1	1							10,69	4,32	58%	1.757		
	08:00	17,98	14,98	3,00		1	1							10,77	4,60	58%	1.749		
	09:00	18,13	15,44	2,69		1	1							10,32	4,75	60%	1.796		
	10:00	17,98	15,97	2,00		1	1							9,78	4,60	62%	1.851		
	11:00	17,71	16,32	1,40		1	1							9,44	4,33	63%	1.887		
	12:00	17,52	16,11	1,40		1	1							9,64	4,14	63%	1.866		
	13:00	17,23	15,48	1,75		1	1							10,28	3,85	60%	1.800		
	14:00	17,16	15,09	2,07		1	1							10,66	3,79	59%	1.760		
	15:00	17,30	14,95	2,35		1	1							10,80	3,92	58%	1.746		
	16:00	18,37	15,89	2,49		1	1							9,87	4,99	62%	1.842		
	17:00	20,49	17,74	2,75		1	1							8,02	7,11	69%	2.037		
	18:00	23,73	21,13	2,61		1	1							4,63	8,31	82%	2.415		
	19:00	25,63	20,56	5,07		1	1							5,19	8,97	80%	2.349		
	20:00	26,38	18,97	7,40		1	1							6,79	9,23	74%	2.171		
	21:00	25,57	17,01	8,56		1	1							8,74	8,95	66%	1.960		
	22:00	23,27	15,12	8,14		1	1							10,63	8,14	59%	1.763		
	23:00	19,99	12,99	6,99			1						1		5,99	6,99	68%	1.659	
		441,84 MWh														ΑΩΛ: 12,78			42.917 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης