

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200								
ΤΕ (MW)					5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340								
Η ε π ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)				
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	14,00	13,84	0,16	1	1								6,94	2,36	67%	1.584				
	01:00	12,73	12,53	0,19		1						1		3,25	4,25	79%	1.589				
	02:00	11,88	11,73	0,15		1						1		4,05	3,40	74%	1.384				
	03:00	11,50	11,34	0,16		1						1		4,44	3,02	72%	1.339				
	04:00	11,59	11,41	0,18		1						1		4,37	3,11	72%	1.348				
	05:00	12,32	12,31	0,01		1						1		3,47	3,84	78%	1.452				
	06:00	13,31	13,25	0,06		1						1		2,53	4,66	84%	1.566				
	07:00	13,97	13,95	0,02	1	1								6,83	2,33	67%	2.107				
	08:00	14,30	14,26	0,04	1	1								6,52	2,65	69%	1.628				
	09:00	14,76	14,71	0,05	1	1								6,07	3,12	71%	1.677				
	10:00	14,91	14,80	0,11	1	1								5,98	3,27	71%	1.687				
	11:00	15,17	14,84	0,33	1	1								5,94	3,53	71%	1.691				
	12:00	15,74	14,67	1,07	1	1								6,11	4,10	71%	1.673				
	13:00	17,35	15,01	2,34	1	1								5,77	5,71	72%	1.710				
	14:00	17,92	15,23	2,69	1	1								5,55	6,27	73%	1.734				
	15:00	16,44	13,75	2,69	1	1								7,03	4,80	66%	1.575				
	16:00	16,00	12,43	3,57	1	1								8,35	4,36	60%	1.438				
	17:00	16,81	12,83	3,98	1	1								7,95	5,17	62%	1.478				
	18:00	17,79	14,07	3,72	1	1								6,71	6,15	68%	1.609				
	19:00	18,72	15,72	3,00	1	1								5,06	6,55	76%	1.788				
	20:00	19,77	17,07	2,70	1	1								3,71	6,92	82%	1.941				
	21:00	18,92	15,96	2,95	1	1								4,82	6,62	77%	1.814				
	22:00	16,74	13,46	3,28	1	1								7,32	5,10	65%	1.544				
	23:00	13,85	11,64	2,21	1	1								9,14	2,21	56%	1.356				
		366,48 Mwh																ΑΩΛ: 9,39			38.708 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης