

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200				
ΤΕ (MW)					5,500	6,140	7,238	7,238	2,340	1,600	1,600	2,340	2,340				
Η ε π ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	14,50	14,00	0,50			1						1	4,67	4,92	75%	1.659
	01:00	13,38	12,53	0,85			1						1	6,14	3,80	67%	1.498
	02:00	12,62	11,46	1,16			1						1	7,22	3,04	61%	1.382
	03:00	12,17	10,91	1,26			1						1	7,76	2,59	58%	1.323
	04:00	12,12	10,79	1,33			1						1	7,89	2,54	58%	1.310
	05:00	12,76	11,24	1,51			1						1	7,44	3,18	60%	1.359
	06:00	13,52	11,92	1,60			1						1	6,76	3,94	64%	1.432
	07:00	14,40	12,94	1,46			1						1	5,74	4,82	69%	1.542
	08:00	14,72	13,31	1,41			1						1	5,37	5,14	71%	1.582
	09:00	15,15	13,61	1,54			1						1	5,07	5,30	73%	1.615
	10:00	15,36	13,82	1,53			1						1	4,85	5,37	74%	1.639
	11:00	15,48	13,99	1,49			1						1	4,69	5,42	75%	1.657
	12:00	16,41	14,64	1,77			1						1	4,04	5,74	78%	1.730
	13:00	16,46	13,88	2,58			1						1	4,80	5,76	74%	1.645
	14:00	16,20	12,50	3,71			1						1	6,18	5,67	67%	1.494
	15:00	16,23	11,70	4,53			1						1	6,98	5,68	63%	1.408
	16:00	16,80	11,81	4,99			1						1	6,87	5,88	63%	1.419
	17:00	17,83	13,45	4,38			1						1	5,23	6,24	72%	1.598
	18:00	18,54	13,94	4,60			1						1	4,73	6,49	75%	1.652
	19:00	19,25	14,88	4,37			1					1	1	8,30	6,74	64%	1.926
	20:00	20,06	15,76	4,30			1					1	1	7,41	7,02	68%	1.915
	21:00	19,45	14,66	4,78			1					1	1	8,51	6,81	63%	1.793
	22:00	17,59	12,78	4,81			1						1	5,89	6,16	68%	1.525
	23:00	15,55	10,97	4,58			1						1	7,71	5,44	59%	1.329
		376,52 MWh														ΑΩΛ: 11,22	37.431 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης