

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ										Δευτέρα, 9 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΟΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
9/6/25 0:00	98,00	86,68	11,32	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 1:00	92,00	80,98	11,02	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 2:00	90,00	80,71	9,29	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 3:00	89,00	81,02	7,98	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 4:00	86,00	79,06	6,94	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 5:00	88,00	82,50	5,50	0,00	1			1			1						1			1		1
9/6/25 6:00	91,00	85,07	4,33	1,60	1			1			1						1			1		1
9/6/25 7:00	96,00	86,01	4,12	5,87	1			1			1						1			1		1
9/6/25 8:00	109,00	93,49	4,45	11,06	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 9:00	118,00	97,14	5,08	15,78	1			1			1						1		1	1		1
9/6/25 10:00	127,00	102,03	5,71	19,26	1			1			1						1		1	1		1
9/6/25 11:00	134,00	106,39	5,90	21,71	1			1			1						1		1	1		1
9/6/25 12:00	139,00	109,96	6,06	22,98	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 13:00	142,00	112,63	6,15	23,22	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 14:00	147,00	117,49	7,00	22,51	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 15:00	141,00	112,93	7,64	20,43	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 16:00	139,00	113,14	8,59	17,27	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 17:00	142,00	119,41	9,79	12,80	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 18:00	143,00	124,25	11,42	7,33	1			1			1	1					1		1	1	1	1
9/6/25 19:00	144,00	127,86	13,84	2,30	1			1			1	1					1		1	1	1	1
9/6/25 20:00	146,00	128,51	17,43	0,06	1			1			1	1					1		1	1	1	1
9/6/25 21:00	141,00	120,46	20,54	0,00	1			1			1	1					1		1	1	1	1
9/6/25 22:00	131,00	108,93	22,07	0,00	1			1			1						1		1	1	1	1
9/6/25 23:00	123,00	99,99	23,01	0,00	1			1			1						1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις