

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	0,693					1		
	01:00	0,644					1		
	02:00	0,623					1		
	03:00	0,610					1		
	04:00	0,597					1		
	05:00	0,616					1		
	06:00	0,672					1		
	07:00	0,700					1		
	08:00	0,718					1		
	09:00	0,713					1		
	10:00	0,805					1		
	11:00	0,781					1		
	12:00	0,910					1	1	
	13:00	1,029					1	1	
	14:00	1,075					1	1	
	15:00	0,971					1	1	
	16:00	0,949					1	1	
	17:00	0,948					1	1	
	18:00	0,990					1	1	
	19:00	1,058					1	1	
	20:00	1,056					1	1	
	21:00	0,996					1	1	
	22:00	0,883					1	1	
	23:00	0,822					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	0,717					1		
	01:00	0,651					1		
	02:00	0,633					1		
	03:00	0,642					1		
	04:00	0,618					1		
	05:00	0,640					1		
	06:00	0,703					1		
	07:00	0,732					1		
	08:00	0,771					1		
	09:00	0,755					1		
	10:00	0,761					1		
	11:00	0,739					1		
	12:00	0,751					1		
	13:00	0,751					1		
	14:00	0,752					1		
	15:00	0,678					1		
	16:00	0,692					1		
	17:00	0,742					1	1	
	18:00	0,768					1	1	
	19:00	0,833					1	1	
	20:00	0,960					1	1	
	21:00	0,950					1	1	
	22:00	0,873					1	1	
	23:00	0,768					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	0,675					1		
	01:00	0,641					1		
	02:00	0,604					1		
	03:00	0,617					1		
	04:00	0,601					1		
	05:00	0,624					1		
	06:00	0,689					1		
	07:00	0,708					1		
	08:00	0,700					1		
	09:00	0,708					1		
	10:00	0,657					1		
	11:00	0,614					1		
	12:00	0,603					1		
	13:00	0,616					1		
	14:00	0,636					1		
	15:00	0,637					1		
	16:00	0,683					1		
	17:00	0,699					1		
	18:00	0,779		1			1		
	19:00	0,849		1			1		
	20:00	0,933		1			1		
	21:00	0,928		1			1		
	22:00	0,858		1			1		
	23:00	0,785		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	0,726					1		
	01:00	0,677					1		
	02:00	0,649					1		
	03:00	0,647					1		
	04:00	0,627					1		
	05:00	0,646					1		
	06:00	0,728					1		
	07:00	0,752					1		
	08:00	0,760					1		
	09:00	0,782					1		
	10:00	0,778					1	1	
	11:00	0,702					1	1	
	12:00	0,787					1	1	
	13:00	0,752					1	1	
	14:00	0,742					1	1	
	15:00	0,736					1	1	
	16:00	0,750					1	1	
	17:00	0,789					1	1	
	18:00	0,831					1	1	
	19:00	0,907					1	1	
	20:00	1,007					1	1	
	21:00	0,957					1	1	
	22:00	0,894					1	1	
	23:00	0,803					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	0,732					1		
	01:00	0,686					1		
	02:00	0,657					1		
	03:00	0,644					1		
	04:00	0,618					1		
	05:00	0,629					1		
	06:00	0,684					1		
	07:00	0,736					1		
	08:00	0,719					1		
	09:00	0,704					1		
	10:00	0,684					1		
	11:00	0,652					1		
	12:00	0,646					1		
	13:00	0,627					1		
	14:00	0,644					1		
	15:00	0,632					1		
	16:00	0,661					1		
	17:00	0,690					1		
	18:00	0,769					1	1	
	19:00	0,854					1	1	
	20:00	0,907		1			1		
	21:00	0,923		1			1		
	22:00	0,853		1			1		
	23:00	0,759		1			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	0,676					1		
	01:00	0,637					1		
	02:00	0,622					1		
	03:00	0,622					1		
	04:00	0,600					1		
	05:00	0,613					1		
	06:00	0,675					1		
	07:00	0,725					1		
	08:00	0,771		1			1		
	09:00	0,803		1			1		
	10:00	0,739		1			1		
	11:00	0,785		1			1		
	12:00	0,717		1			1		
	13:00	0,871		1			1		
	14:00	0,946		1			1		
	15:00	0,979		1			1		
	16:00	1,005		1			1		
	17:00	0,968		1			1		
	18:00	1,057		1			1		
	19:00	1,102		1			1		
	20:00	1,152		1			1		
	21:00	1,094		1			1		
	22:00	1,007		1			1		
	23:00	0,878		1			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	0,757					1		
	01:00	0,731					1		
	02:00	0,709					1		
	03:00	0,709					1		
	04:00	0,691					1		
	05:00	0,687					1		
	06:00	0,774					1		
	07:00	0,836		1			1		
	08:00	0,866		1			1		
	09:00	0,917		1			1		
	10:00	0,896		1			1		
	11:00	0,855		1			1		
	12:00	0,831		1			1		
	13:00	0,807		1			1		
	14:00	0,771		1			1		
	15:00	0,726		1			1		
	16:00	0,770		1			1		
	17:00	0,877		1			1		
	18:00	0,947		1			1		
	19:00	1,099		1			1		
	20:00	1,164		1			1		
	21:00	1,165		1			1		
	22:00	1,055		1			1		
	23:00	0,952		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης