

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,212	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	0,795						1		0,305	72%	244
	01:00	0,695		1				1		1,505	32%	232
	02:00	0,677		1						0,423	62%	211
	03:00	0,659		1						0,441	60%	206
	04:00	0,662		1						0,438	60%	207
	05:00	0,583		1						0,517	53%	185
	06:00	0,741		1						0,359	67%	229
	07:00	0,785		1						0,315	71%	241
	08:00	0,848		1						0,252	77%	259
	09:00	0,883		1						0,217	80%	268
	10:00	0,965		1						0,135	88%	292
	11:00	1,019		1			1			1,181	46%	328
	12:00	1,046					1	1		1,154	48%	335
	13:00	1,011					1	1		1,189	46%	325
	14:00	1,007					1	1		1,193	46%	324
	15:00	0,981					1	1		1,219	45%	317
	16:00	0,954					1	1		1,246	43%	309
	17:00	1,020					1	1		1,180	46%	328
	18:00	1,055					1	1		1,145	48%	338
	19:00	1,092					1	1		1,108	50%	349
	20:00	1,108					1	1		1,092	50%	353
	21:00	1,092					1	1		1,108	50%	349
	22:00	1,047					1	1		1,153	48%	336
	23:00	0,878					1	1		1,322	40%	287
21,60 MWh										6.853 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Γενική διακοπή στις 05:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,212	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	0,816					1	1		1,384	37%	268
	01:00	0,757						1		0,343	69%	233
	02:00	0,737						1		0,363	67%	228
	03:00	0,688						1		0,412	63%	214
	04:00	0,686						1		0,414	62%	214
	05:00	0,714						1		0,386	65%	221
	06:00	0,787						1		0,313	72%	242
	07:00	0,832						1		0,268	76%	254
	08:00	0,872						1		0,228	79%	265
	09:00	0,953					1	1		1,247	43%	309
	10:00	0,977					1	1		1,223	44%	316
	11:00	1,002					1	1		1,198	46%	323
	12:00	1,040					1	1		1,160	47%	334
	13:00	1,003					1	1		1,197	46%	323
	14:00	0,979					1	1		1,221	45%	316
	15:00	0,951					1	1		1,249	43%	308
	16:00	0,970					1	1		1,230	44%	314
	17:00	1,023					1	1		1,177	47%	329
	18:00	1,066					1	1		1,134	48%	341
	19:00	1,057					1	1		1,143	48%	339
	20:00	1,119					1	1		1,081	51%	356
	21:00	1,149					1	1		1,051	52%	365
	22:00	1,059					1	1		1,141	48%	339
	23:00	0,895					1	1		1,305	41%	292
		22,13 MWh									7.045 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,212	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	0,807					1	1		1,393	37%	266
	01:00	0,741						1		0,359	67%	229
	02:00	0,715						1		0,385	65%	222
	03:00	0,699						1		0,401	64%	217
	04:00	0,697						1		0,403	63%	217
	05:00	0,720						1		0,380	65%	223
	06:00	0,742						1		0,358	67%	229
	07:00	0,801						1		0,299	73%	246
	08:00	0,887						1		0,213	81%	269
	09:00	0,948					1	1		1,252	43%	307
	10:00	0,958					1	1		1,242	44%	310
	11:00	1,001					1	1		1,199	45%	322
	12:00	1,058					1	1		1,142	48%	339
	13:00	1,069					1	1		1,131	49%	342
	14:00	1,062					1	1		1,138	48%	340
	15:00	1,028					1	1		1,172	47%	330
	16:00	1,097					1	1		1,103	50%	350
	17:00	1,185					1	1		1,015	54%	375
	18:00	1,135					1	1		1,066	52%	361
	19:00	1,172					1	1		1,028	53%	372
	20:00	1,233					1	1		0,967	56%	389
	21:00	1,201					1	1		0,999	55%	380
	22:00	1,093					1	1		1,107	50%	349
	23:00	0,969					1	1		1,231	44%	313
		23,02 MWh									7.299 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,212	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	0,841					1	1		1,359	38%	276
	01:00	0,780						1		0,320	71%	240
	02:00	0,750						1		0,350	68%	232
	03:00	0,721						1		0,379	66%	223
	04:00	0,714						1		0,386	65%	222
	05:00	0,739						1		0,361	67%	228
	06:00	0,775						1		0,326	70%	238
	07:00	0,850						1		0,250	77%	259
	08:00	0,963						1		0,137	88%	291
	09:00	1,012					1	1		1,188	46%	326
	10:00	1,001					1	1		1,199	45%	323
	11:00	1,031					1	1		1,169	47%	331
	12:00	1,090					1	1		1,110	50%	348
	13:00	1,175					1	1		1,025	53%	372
	14:00	1,180					1	1		1,020	54%	374
	15:00	1,126					1	1		1,074	51%	358
	16:00	1,135					1	1		1,065	52%	361
	17:00	1,176					1	1		1,024	53%	373
	18:00	1,239					1	1		0,961	56%	390
	19:00	1,248					1	1		0,952	57%	393
	20:00	1,251					1	1		0,949	57%	394
	21:00	1,234					1	1		0,966	56%	389
	22:00	1,148					1	1		1,052	52%	365
	23:00	1,049					1	1		1,151	48%	337
		24,23 MWh									7.642 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,212	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	0,946		1						0,154	86%	286
	01:00	0,873		1						0,227	79%	266
	02:00	0,838		1						0,262	76%	256
	03:00	0,822		1						0,278	75%	251
	04:00	0,807		1						0,293	73%	247
	05:00	0,813		1						0,287	74%	249
	06:00	0,856		1						0,244	78%	261
	07:00	0,895		1						0,205	81%	272
	08:00	0,988		1			1			1,212	45%	319
	09:00	1,077		1			1			1,123	49%	344
	10:00	1,126		1			1			1,074	51%	358
	11:00	1,212		1			1			0,988	55%	383
	12:00	1,261		1			1			0,939	57%	397
	13:00	1,347		1			1			0,853	61%	421
	14:00	1,289		1			1			0,911	59%	404
	15:00	1,190		1			1			1,010	54%	376
	16:00	1,172		1			1			1,028	53%	371
	17:00	1,152		1			1			1,048	52%	366
	18:00	1,222		1			1			0,978	56%	385
	19:00	1,149		1			1			1,051	52%	365
	20:00	1,156		1			1			1,044	53%	367
	21:00	1,167		1			1			1,033	53%	370
	22:00	1,061		1			1			1,139	48%	340
	23:00	0,925		1			1			1,275	42%	300
		25,34 MWh									7.956 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,212	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	0,854		1			1			1,346	39%	280
	01:00	0,791		1						0,309	72%	243
	02:00	0,765		1						0,335	70%	236
	03:00	0,746		1						0,354	68%	230
	04:00	0,726		1						0,374	66%	225
	05:00	0,754		1						0,346	69%	233
	06:00	0,782		1						0,318	71%	240
	07:00	0,845		1						0,255	77%	258
	08:00	0,884		1						0,216	80%	269
	09:00	0,962		1						0,138	87%	291
	10:00	0,995		1			1			1,205	45%	321
	11:00	1,014		1			1			1,186	46%	326
	12:00	1,016		1			1			1,184	46%	327
	13:00	0,986		1			1			1,214	45%	318
	14:00	0,961		1			1			1,239	44%	311
	15:00	0,970		1			1			1,230	44%	314
	16:00	0,980		1			1			1,220	45%	317
	17:00	1,025		1			1			1,175	47%	330
	18:00	1,085		1			1			1,115	49%	347
	19:00	1,151		1			1			1,049	52%	366
	20:00	1,180		1			1			1,020	54%	374
	21:00	1,221		1			1			0,979	56%	385
	22:00	1,077		1			1			1,123	49%	344
	23:00	0,941		1			1			1,259	43%	305
		22,71 MWh									7.189 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Τρίτη, 27 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,212	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	0,812		1			1			1,388	37%	267
	01:00	0,763		1			1			1,437	35%	253
	02:00	0,731		1						0,369	66%	226
	03:00	0,709		1						0,391	64%	220
	04:00	0,688		1						0,412	63%	214
	05:00	0,724		1						0,376	66%	224
	06:00	0,789		1						0,311	72%	242
	07:00	0,853		1						0,247	78%	260
	08:00	0,916		1						0,184	83%	278
	09:00	0,995		1			1			1,205	45%	321
	10:00	0,974		1			1			1,226	44%	315
	11:00	1,024		1			1			1,176	47%	329
	12:00	1,004		1			1			1,196	46%	323
	13:00	0,998		1			1			1,202	45%	322
	14:00	0,993		1			1			1,207	45%	320
	15:00	1,008					1	1		1,193	46%	325
	16:00	1,008					1	1		1,192	46%	325
	17:00	1,059					1	1		1,141	48%	339
	18:00	1,130					1	1		1,070	51%	360
	19:00	1,177					1	1		1,023	53%	373
	20:00	1,218					1	1		0,982	55%	385
	21:00	1,243					1	1		0,957	56%	391
	22:00	1,076					1	1		1,124	49%	344
	23:00	0,960					1	1		1,240	44%	311
		22,85 MWh										7.267 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης