

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	1,507		1				1		0,693	69%	455
	01:00	1,375		1				1		0,825	63%	419
	02:00	1,347		1				1		0,853	61%	411
	03:00	1,336		1				1		0,864	61%	408
	04:00	1,322		1				1		0,878	60%	404
	05:00	1,363		1				1		0,837	62%	415
	06:00	1,486		1				1		0,714	68%	449
	07:00	1,650						1	1	0,550	75%	500
	08:00	1,495						1	1	0,705	68%	451
	09:00	1,425						1	1	0,775	65%	432
	10:00	1,354						1	1	0,846	62%	413
	11:00	1,390			1			1		0,810	63%	429
	12:00	1,515			1			1		0,685	69%	457
	13:00	1,512			1			1		0,688	69%	456
	14:00	1,456			1			1		0,744	66%	441
	15:00	1,308			1			1		0,892	59%	400
	16:00	1,248			1			1		0,952	57%	384
	17:00	1,416			1			1		0,784	64%	430
	18:00	1,562			1			1		0,638	71%	470
	19:00	1,781			1			1		0,419	81%	529
	20:00	2,059			1	1		1		1,241	62%	634
	21:00	2,032			1	1		1		1,268	62%	620
	22:00	1,903			1	1		1		1,397	58%	585
	23:00	1,726			1	1				0,474	78%	514
		36,57 MWh										11.106 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	1,464			1	1				0,736	67%	443
	01:00	1,353			1	1				0,847	62%	413
	02:00	1,302			1	1				0,898	59%	399
	03:00	1,319			1	1				0,881	60%	404
	04:00	1,316			1	1				0,884	60%	403
	05:00	1,304			1	1				0,896	59%	399
	06:00	1,428			1	1				0,772	65%	433
	07:00	1,725			1	1				0,475	78%	514
	08:00	1,759			1	1				0,441	80%	523
	09:00	1,802			1	1			1	1,498	55%	564
	10:00	1,687			1				1	0,513	77%	503
	11:00	1,547			1				1	0,653	70%	465
	12:00	1,540			1				1	0,660	70%	464
	13:00	1,568			1				1	0,632	71%	471
	14:00	1,461			1				1	0,739	66%	442
	15:00	1,330			1				1	0,870	60%	406
	16:00	1,269			1				1	0,931	58%	390
	17:00	1,433			1				1	0,767	65%	434
	18:00	1,675			1				1	0,525	76%	500
	19:00	1,855			1		1		1	1,445	56%	578
	20:00	2,107			1		1		1	1,193	64%	640
	21:00	2,147			1		1		1	1,153	65%	651
	22:00	1,982			1		1		1	1,318	60%	606
	23:00	1,760			1		1		1	1,540	53%	545
		38,13 MWh										11.591 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Σάββατο, 12 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	1,505			1		1			0,695	68%	454
	01:00	1,411			1		1			0,789	64%	429
	02:00	1,334			1		1			0,866	61%	408
	03:00	1,330			1		1			0,870	60%	407
	04:00	1,299			1		1			0,901	59%	398
	05:00	1,315			1		1			0,885	60%	402
	06:00	1,415			1		1			0,785	64%	430
	07:00	1,530			1		1			0,670	70%	461
	08:00	1,697			1		1			0,503	77%	506
	09:00	1,786			1		1		1	1,514	54%	552
	10:00	1,831			1		1		1	1,469	55%	565
	11:00	1,700			1		1		1	1,600	52%	529
	12:00	1,553					1		1	0,647	71%	467
	13:00	1,584					1		1	0,616	72%	475
	14:00	1,457					1		1	0,743	66%	441
	15:00	1,294					1		1	0,906	59%	397
	16:00	1,396					1		1	0,804	63%	424
	17:00	1,603					1		1	0,597	73%	481
	18:00	1,787					1		1	0,413	81%	531
	19:00	2,002		1			1		1	1,298	61%	618
	20:00	2,228		1			1		1	1,072	68%	673
	21:00	2,148		1			1		1	1,152	65%	651
	22:00	1,929		1			1		1	1,371	58%	592
	23:00	1,706		1			1			0,494	78%	509
38,84 MWh												11.798 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Κυριακή, 13 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	1,559		1			1			0,641	71%	469
	01:00	1,373		1			1			0,827	62%	418
	02:00	1,347		1			1			0,853	61%	411
	03:00	1,337		1			1			0,863	61%	408
	04:00	1,321		1			1			0,879	60%	404
	05:00	1,315		1			1			0,885	60%	402
	06:00	1,395		1			1			0,805	63%	424
	07:00	1,545					1		1	0,655	70%	465
	08:00	1,524					1		1	0,676	69%	459
	09:00	1,402					1		1	0,798	64%	426
	10:00	1,370					1		1	0,830	62%	417
	11:00	1,298					1		1	0,902	59%	398
	12:00	1,316					1		1	0,884	60%	403
	13:00	1,395			1	1				0,805	63%	438
	14:00	1,403			1	1				0,797	64%	426
	15:00	1,255			1	1				0,945	57%	386
	16:00	1,216			1	1				0,984	55%	375
	17:00	1,354			1	1				0,846	62%	413
	18:00	1,515			1	1				0,685	69%	457
	19:00	1,718			1	1				0,482	78%	512
	20:00	1,999			1	1		1		1,301	61%	618
	21:00	2,035			1	1		1		1,265	62%	621
	22:00	1,911			1	1		1		1,389	58%	587
	23:00	1,711			1	1		1		1,589	52%	532
		35,61 MWh										10.868 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	1,551			1	1				0,649	70%	466
	01:00	1,389			1	1				0,811	63%	422
	02:00	1,357			1	1				0,843	62%	414
	03:00	1,335			1	1				0,865	61%	408
	04:00	1,318			1	1				0,882	60%	403
	05:00	1,297			1	1				0,903	59%	397
	06:00	1,393			1	1				0,807	63%	424
	07:00	1,577			1	1				0,623	72%	473
	08:00	1,676			1	1				0,524	76%	500
	09:00	1,637			1	1				0,563	74%	490
	10:00	1,621			1	1				0,579	74%	485
	11:00	1,625			1	1				0,575	74%	487
	12:00	1,631			1	1				0,569	74%	488
	13:00	1,648			1	1				0,552	75%	493
	14:00	1,692			1	1				0,508	77%	505
	15:00	1,465			1	1				0,735	67%	443
	16:00	1,460				1		1		0,740	66%	449
	17:00	1,510				1		1		0,690	69%	456
	18:00	1,650				1		1		0,550	75%	493
	19:00	1,850			1	1		1		1,450	56%	577
	20:00	2,123			1	1		1		1,177	64%	645
	21:00	2,146			1	1		1		1,154	65%	651
	22:00	1,917			1	1		1		1,383	58%	588
	23:00	1,719			1	1		1		1,581	52%	534
38,59 MWh												11.691 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Μερική διακοπή στις 15:50, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Τρίτη, 15 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	1,538			1	1				0,662	70%	463
	01:00	1,427			1	1				0,773	65%	433
	02:00	1,337			1	1				0,863	61%	408
	03:00	1,310			1	1				0,890	60%	401
	04:00	1,291			1	1				0,909	59%	396
	05:00	1,306			1	1				0,894	59%	400
	06:00	1,387			1	1				0,813	63%	422
	07:00	1,425			1	1				0,775	65%	432
	08:00	1,454			1		1			0,746	66%	447
	09:00	1,584			1		1			0,616	72%	476
	10:00	1,779			1		1		1	1,521	54%	550
	11:00	1,673			1		1		1	1,627	51%	521
	12:00	1,671			1		1			0,529	76%	499
	13:00	1,784			1		1			0,416	81%	530
	14:00	1,839			1		1			0,361	84%	545
	15:00	1,637			1		1			0,563	74%	490
	16:00	1,618			1		1			0,582	74%	485
	17:00	1,763			1		1			0,437	80%	524
	18:00	1,878			1		1	1		1,422	57%	584
	19:00	1,937			1		1	1		1,363	59%	594
	20:00	2,210			1		1	1		1,090	67%	668
	21:00	2,328			1		1	1		0,972	71%	700
	22:00	2,075			1		1	1		1,225	63%	632
	23:00	1,831			1		1	1		1,469	55%	565
		40,08 MWh										12.165 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	1,627			1		1			0,573	74%	487
	01:00	1,485			1		1			0,715	67%	448
	02:00	1,417			1		1			0,783	64%	430
	03:00	1,379			1		1			0,821	63%	420
	04:00	1,368			1		1			0,832	62%	417
	05:00	1,421			1		1			0,779	65%	431
	06:00	1,512			1		1			0,688	69%	456
	07:00	1,698			1		1			0,502	77%	506
	08:00	1,852			1		1		1	1,448	56%	571
	09:00	1,785			1		1		1	1,515	54%	552
	10:00	1,723			1		1		1	1,577	52%	535
	11:00	1,607			1		1			0,593	73%	482
	12:00	1,505			1		1			0,695	68%	454
	13:00	1,600			1		1			0,600	73%	480
	14:00	1,560			1		1			0,640	71%	469
	15:00	1,376			1		1			0,824	63%	419
	16:00	1,356			1		1			0,844	62%	413
	17:00	1,486			1		1			0,714	68%	449
	18:00	1,680			1		1			0,520	76%	501
	19:00	1,849		1	1		1			1,451	56%	576
	20:00	2,145		1	1		1			1,155	65%	651
	21:00	2,244		1	1		1			1,056	68%	677
	22:00	2,087		1	1		1			1,213	63%	635
	23:00	1,867		1	1		1			1,433	57%	575
39,63 MWh												12.034 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης