

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	1,283		1				1		0,917	58%	394
	01:00	1,207		1				1		0,993	55%	373
	02:00	1,136		1				1		1,064	52%	353
	03:00	1,139		1				1		1,061	52%	354
	04:00	1,111		1				1		1,089	50%	346
	05:00	1,169		1				1		1,031	53%	362
	06:00	1,212		1				1		0,988	55%	374
	07:00	1,280		1				1		0,920	58%	393
	08:00	1,467						1	1	0,733	67%	451
	09:00	1,616						1	1	0,584	73%	484
	10:00	1,587						1	1	0,613	72%	476
	11:00	1,530						1	1	0,670	70%	461
	12:00	1,545						1	1	0,655	70%	465
	13:00	1,570						1	1	0,630	71%	472
	14:00	1,445						1	1	0,755	66%	438
	15:00	1,259						1	1	0,941	57%	387
	16:00	1,252						1	1	0,948	57%	385
	17:00	1,351						1	1	0,849	61%	412
	18:00	1,522						1	1	0,678	69%	459
	19:00	1,652			1			1		0,548	75%	501
	20:00	1,810			1	1				0,390	82%	544
	21:00	1,846			1	1				0,354	84%	547
	22:00	1,599			1	1				0,601	73%	480
	23:00	1,414			1	1				0,786	64%	429
		34,00 MWh										10.338 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	1,309			1	1				0,891	59%	401
	01:00	1,204			1	1				0,996	55%	372
	02:00	1,180			1	1				1,020	54%	365
	03:00	1,157			1	1				1,043	53%	359
	04:00	1,170			1	1				1,030	53%	362
	05:00	1,225			1	1				0,975	56%	378
	06:00	1,194			1	1				1,006	54%	369
	07:00	1,369			1	1				0,831	62%	417
	08:00	1,464			1				1	0,736	67%	450
	09:00	1,526			1				1	0,674	69%	460
	10:00	1,480			1				1	0,720	67%	447
	11:00	1,473			1				1	0,727	67%	445
	12:00	1,518			1				1	0,682	69%	457
	13:00	1,590			1				1	0,610	72%	477
	14:00	1,457			1				1	0,743	66%	441
	15:00	1,261			1				1	0,939	57%	388
	16:00	1,344			1				1	0,856	61%	410
	17:00	1,398			1				1	0,802	64%	425
	18:00	1,589			1				1	0,611	72%	477
	19:00	1,676			1				1	0,524	76%	500
	20:00	1,783			1	1				0,417	81%	536
	21:00	1,736			1	1				0,464	79%	517
	22:00	1,601			1	1				0,599	73%	480
	23:00	1,472			1	1				0,728	67%	445
		34,17 MWh										10.379 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	1,349			1	1				0,851	61%	412
	01:00	1,250			1	1				0,950	57%	384
	02:00	1,222			1	1				0,978	56%	377
	03:00	1,201			1	1				0,999	55%	371
	04:00	1,177			1	1				1,023	54%	365
	05:00	1,201			1	1				0,999	55%	371
	06:00	1,206			1	1				0,994	55%	372
	07:00	1,276				1			1	0,924	58%	392
	08:00	1,498				1			1	0,702	68%	452
	09:00	1,584				1			1	0,616	72%	476
	10:00	1,655				1			1	0,545	75%	495
	11:00	1,522				1			1	0,678	69%	459
	12:00	1,557				1			1	0,643	71%	468
	13:00	1,579				1			1	0,621	72%	474
	14:00	1,434				1			1	0,766	65%	435
	15:00	1,332				1			1	0,868	61%	407
	16:00	1,392				1			1	0,808	63%	423
	17:00	1,483				1			1	0,717	67%	448
	18:00	1,657				1			1	0,543	75%	495
	19:00	1,656				1	1		1	1,644	50%	523
	20:00	1,811				1	1		1	1,489	55%	559
	21:00	1,765				1	1		1	1,535	53%	547
	22:00	1,601				1	1			0,599	73%	480
	23:00	1,433				1	1			0,767	65%	434
		34,84 MWh										10.618 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	1,351				1	1			0,849	61%	412
	01:00	1,263				1	1			0,937	57%	388
	02:00	1,238				1	1			0,962	56%	381
	03:00	1,236				1	1			0,964	56%	381
	04:00	1,216				1	1			0,984	55%	375
	05:00	1,231				1	1			0,969	56%	379
	06:00	1,249				1	1			0,951	57%	384
	07:00	1,325				1	1			0,875	60%	405
	08:00	1,439				1	1			0,761	65%	436
	09:00	1,505					1		1	0,695	68%	454
	10:00	1,535					1		1	0,665	70%	462
	11:00	1,626					1		1	0,574	74%	487
	12:00	1,753					1		1	0,447	80%	521
	13:00	1,800					1		1	0,400	82%	534
	14:00	1,689					1		1	0,511	77%	504
	15:00	1,526					1		1	0,675	69%	460
	16:00	1,446					1		1	0,754	66%	438
	17:00	1,551					1		1	0,649	71%	467
	18:00	1,543					1	1		0,657	70%	471
	19:00	1,583					1	1		0,617	72%	475
	20:00	1,678					1	1		0,522	76%	501
	21:00	1,739					1	1		0,461	79%	518
	22:00	1,603					1	1		0,597	73%	481
	23:00	1,469					1	1		0,731	67%	444
		35,59 MWh										10.759 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	1,234					1	1		0,966	56%	380
	01:00	1,144					1	1		1,056	52%	355
	02:00	1,126					1	1		1,074	51%	350
	03:00	1,087					1	1		1,113	49%	339
	04:00	1,087					1	1		1,113	49%	340
	05:00	1,125					1	1		1,075	51%	350
	06:00	1,166					1	1		1,034	53%	361
	07:00	1,304					1	1		0,896	59%	399
	08:00	1,386						1	1	0,814	63%	422
	09:00	1,353						1	1	0,847	62%	413
	10:00	1,360						1	1	0,840	62%	415
	11:00	1,318						1	1	0,882	60%	403
	12:00	1,325						1	1	0,875	60%	405
	13:00	1,377						1	1	0,823	63%	419
	14:00	1,251						1	1	0,949	57%	385
	15:00	1,146						1	1	1,055	52%	356
	16:00	1,165						1	1	1,035	53%	361
	17:00	1,266						1	1	0,934	58%	389
	18:00	1,379						1	1	0,821	63%	420
	19:00	1,557						1	1	0,643	71%	468
	20:00	1,728		1				1		0,472	79%	521
	21:00	1,816		1				1		0,384	83%	538
	22:00	1,625		1				1		0,575	74%	487
	23:00	1,407		1				1		0,793	64%	427
31,73 MWh												9.705 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Τρίτη, 27 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	1,261		1				1		0,939	57%	387
	01:00	1,227		1				1		0,973	56%	378
	02:00	1,147		1				1		1,053	52%	356
	03:00	1,151		1				1		1,049	52%	357
	04:00	1,135		1				1		1,065	52%	353
	05:00	1,173		1				1		1,027	53%	363
	06:00	1,197		1				1		1,003	54%	370
	07:00	1,244		1				1		0,956	57%	383
	08:00	1,329						1	1	0,871	60%	406
	09:00	1,374						1	1	0,826	62%	419
	10:00	1,345						1	1	0,855	61%	410
	11:00	1,342			1				1	0,858	61%	416
	12:00	1,444			1				1	0,756	66%	437
	13:00	1,496			1				1	0,704	68%	451
	14:00	1,395			1				1	0,805	63%	424
	15:00	1,298			1				1	0,902	59%	398
	16:00	1,215			1				1	0,985	55%	375
	17:00	1,306			1				1	0,894	59%	400
	18:00	1,479			1				1	0,721	67%	447
	19:00	1,638			1				1	0,562	74%	490
	20:00	1,845			1			1		0,355	84%	553
	21:00	1,863			1			1		0,337	85%	552
	22:00	1,663			1			1		0,537	76%	497
	23:00	1,455			1			1		0,745	66%	440
		33,02 MWh										10.065 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία							Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	1,362			1			1		0,838	62%	415
	01:00	1,257			1			1		0,943	57%	386
	02:00	1,209			1			1		0,991	55%	373
	03:00	1,193			1			1		1,007	54%	369
	04:00	1,200			1			1		1,000	55%	371
	05:00	1,244			1			1		0,956	57%	383
	06:00	1,246			1			1		0,954	57%	383
	07:00	1,337			1			1		0,863	61%	408
	08:00	1,536			1			1		0,664	70%	462
	09:00	1,596			1			1		0,604	73%	479
	10:00	1,577			1			1		0,623	72%	473
	11:00	1,512			1			1		0,688	69%	456
	12:00	1,440			1			1		0,760	65%	436
	13:00	1,510			1			1		0,690	69%	455
	14:00	1,552			1			1		0,648	71%	467
	15:00	1,276			1			1		0,924	58%	392
	16:00	1,302			1			1		0,898	59%	399
	17:00	1,326			1			1		0,874	60%	405
	18:00	1,459			1			1		0,741	66%	442
	19:00	1,634			1			1		0,566	74%	489
	20:00	1,778				1		1		0,422	81%	535
	21:00	1,869				1		1		0,331	85%	553
	22:00	1,731				1		1		0,469	79%	515
	23:00	1,549				1		1		0,651	70%	466
34,69 MWh												10.514 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης