

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ							Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,548	0,548	0,548			
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	1,317			1	1				0,883	60%	403
	01:00	1,202			1	1				0,998	55%	371
	02:00	1,127			1	1				1,073	51%	351
	03:00	1,098			1	1				1,102	50%	343
	04:00	1,111			1	1				1,089	51%	346
	05:00	1,162			1	1				1,038	53%	360
	06:00	1,229			1	1				0,971	56%	379
	07:00	1,300			1	1				0,900	59%	398
	08:00	1,349			1	1				0,851	61%	412
	09:00	1,396			1	1				0,804	63%	424
	10:00	1,406			1	1				0,794	64%	427
	11:00	1,383			1	1				0,817	63%	421
	12:00	1,367			1	1				0,833	62%	417
	13:00	1,374			1	1				0,826	62%	418
	14:00	1,336			1	1				0,864	61%	408
	15:00	1,184			1	1				1,016	54%	366
	16:00	1,168			1	1				1,032	53%	362
	17:00	1,194			1	1				1,006	54%	369
	18:00	1,323			1	1				0,877	60%	405
	19:00	1,496			1	1				0,704	68%	452
	20:00	1,680			1	1				0,520	76%	502
	21:00	1,794			1	1				0,406	82%	533
	22:00	1,704			1	1				0,496	77%	508
	23:00	1,541			1	1				0,659	70%	464
		32,24 MWh										9.838 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ							Σάββατο, 31 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,548	0,548	0,548			
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	1,275			1	1				0,925	58%	391
	01:00	1,171			1	1				1,029	53%	363
	02:00	1,102			1	1				1,098	50%	344
	03:00	1,073			1	1				1,127	49%	336
	04:00	1,083			1	1				1,117	49%	338
	05:00	1,133			1	1				1,067	52%	352
	06:00	1,212			1	1				0,988	55%	374
	07:00	1,312			1	1				0,888	60%	402
	08:00	1,400			1	1				0,800	64%	426
	09:00	1,441			1	1				0,759	66%	437
	10:00	1,420			1	1				0,780	65%	431
	11:00	1,399			1	1				0,801	64%	425
	12:00	1,396			1	1				0,804	63%	424
	13:00	1,393			1	1				0,807	63%	424
	14:00	1,346			1	1				0,854	61%	411
	15:00	1,231			1	1				0,969	56%	379
	16:00	1,157			1	1				1,043	53%	359
	17:00	1,182			1	1				1,018	54%	366
	18:00	1,286			1	1				0,914	58%	394
	19:00	1,417			1	1				0,783	64%	430
	20:00	1,602			1	1				0,598	73%	480
	21:00	1,726			1	1				0,474	78%	514
	22:00	1,670			1	1				0,530	76%	499
	23:00	1,533			1	1				0,667	70%	462
		31,96 MWh										9.761 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,548	0,548	0,548	0,548			
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	1,242			1	1				0,958	56%	382	
	01:00	1,142			1	1				1,058	52%	355	
	02:00	1,073			1	1				1,127	49%	336	
	03:00	1,048			1	1				1,152	48%	329	
	04:00	1,063			1	1				1,137	48%	333	
	05:00	1,113			1	1				1,087	51%	347	
	06:00	1,196			1	1				1,004	54%	370	
	07:00	1,270			1	1				0,930	58%	390	
	08:00	1,320			1	1				0,880	60%	404	
	09:00	1,354			1	1				0,846	62%	413	
	10:00	1,367			1	1				0,833	62%	417	
	11:00	1,358			1	1				0,842	62%	414	
	12:00	1,342			1	1				0,858	61%	410	
	13:00	1,319			1	1				0,881	60%	403	
	14:00	1,263			1	1				0,937	57%	388	
	15:00	1,169			1	1				1,031	53%	362	
	16:00	1,106			1	1				1,094	50%	345	
	17:00	1,121			1	1				1,079	51%	349	
	18:00	1,192			1	1				1,008	54%	369	
	19:00	1,298			1	1				0,902	59%	398	
	20:00	1,459			1	1				0,741	66%	442	
	21:00	1,585			1	1				0,615	72%	476	
	22:00	1,568			1	1				0,632	71%	471	
	23:00	1,484			1	1				0,716	67%	448	
		30,45 MWh										9.348 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,548	0,548	0,548	0,548			
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	1,260			1	1				0,940	57%	387	
	01:00	1,146			1	1				1,054	52%	356	
	02:00	1,068			1	1				1,132	49%	334	
	03:00	1,042			1	1				1,158	47%	327	
	04:00	1,061			1	1				1,139	48%	332	
	05:00	1,119			1	1				1,081	51%	348	
	06:00	1,205			1	1				0,995	55%	372	
	07:00	1,277			1	1				0,923	58%	392	
	08:00	1,336			1	1				0,864	61%	408	
	09:00	1,383			1	1				0,817	63%	421	
	10:00	1,415			1	1				0,785	64%	430	
	11:00	1,424			1	1				0,776	65%	432	
	12:00	1,419			1	1				0,781	65%	431	
	13:00	1,406			1	1				0,794	64%	427	
	14:00	1,355			1	1				0,845	62%	413	
	15:00	1,268			1	1				0,932	58%	390	
	16:00	1,210			1	1				0,990	55%	374	
	17:00	1,230			1	1				0,970	56%	379	
	18:00	1,311			1	1				0,889	60%	401	
	19:00	1,431			1	1				0,769	65%	434	
	20:00	1,587			1	1				0,613	72%	476	
	21:00	1,673			1	1				0,527	76%	500	
	22:00	1,646			1	1				0,554	75%	492	
	23:00	1,556			1	1				0,644	71%	468	
		31,83 MWh										9.724 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,548	0,548	0,548	0,548			
Η Ε Π α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	1,299			1	1				0,901	59%	398	
	01:00	1,176			1	1				1,024	53%	364	
	02:00	1,095			1	1				1,105	50%	342	
	03:00	1,061			1	1				1,139	48%	332	
	04:00	1,074			1	1				1,126	49%	336	
	05:00	1,131			1	1				1,069	51%	352	
	06:00	1,217			1	1				0,983	55%	376	
	07:00	1,290			1	1				0,910	59%	396	
	08:00	1,360			1	1				0,840	62%	415	
	09:00	1,424			1	1				0,776	65%	432	
	10:00	1,473			1	1				0,727	67%	445	
	11:00	1,498			1	1				0,702	68%	452	
	12:00	1,507			1	1				0,693	69%	455	
	13:00	1,502			1	1				0,698	68%	453	
	14:00	1,462			1	1				0,738	66%	442	
	15:00	1,383			1	1				0,817	63%	421	
	16:00	1,325			1	1				0,875	60%	405	
	17:00	1,347			1	1				0,853	61%	411	
	18:00	1,436			1	1				0,764	65%	435	
	19:00	1,558			1	1				0,642	71%	468	
	20:00	1,705			1	1				0,495	78%	508	
	21:00	1,738			1	1				0,462	79%	517	
	22:00	1,709			1	1				0,491	78%	509	
	23:00	1,624			1	1				0,576	74%	486	
		33,39 MWh										10.151 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ								Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,548	0,548	0,548	0,548			
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	1,347			1	1				0,853	61%	411	
	01:00	1,227			1	1				0,973	56%	378	
	02:00	1,144			1	1				1,056	52%	355	
	03:00	1,105			1	1				1,095	50%	345	
	04:00	1,114			1	1				1,086	51%	347	
	05:00	1,165			1	1				1,035	53%	361	
	06:00	1,246			1	1				0,954	57%	383	
	07:00	1,322			1	1				0,878	60%	404	
	08:00	1,401			1	1				0,799	64%	426	
	09:00	1,475			1	1				0,725	67%	446	
	10:00	1,536			1	1				0,664	70%	462	
	11:00	1,576			1	1				0,624	72%	473	
	12:00	1,595			1	1				0,605	73%	478	
	13:00	1,599			1	1				0,601	73%	480	
	14:00	1,574			1	1				0,626	72%	473	
	15:00	1,500			1	1				0,700	68%	453	
	16:00	1,453			1	1				0,747	66%	440	
	17:00	1,474			1	1				0,726	67%	446	
	18:00	1,564			1	1				0,636	71%	470	
	19:00	1,688			1	1				0,512	77%	504	
	20:00	1,816			1	1	1			1,484	55%	567	
	21:00	1,815			1	1	1			1,485	55%	560	
	22:00	1,803			1	1	1			1,497	55%	557	
	23:00	1,740			1	1				0,460	79%	518	
		35,28 MWh										10.738 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΚΥΡΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ							Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,510	0,510	0,548	0,548	0,548			
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	1,413			1	1				0,787	64%	429
	01:00	1,288			1	1				0,912	59%	395
	02:00	1,202			1	1				0,998	55%	371
	03:00	1,156			1	1				1,044	53%	359
	04:00	1,166			1	1				1,034	53%	361
	05:00	1,219			1	1				0,981	55%	376
	06:00	1,306			1	1				0,894	59%	400
	07:00	1,386			1	1				0,814	63%	422
	08:00	1,471			1	1				0,729	67%	445
	09:00	1,555			1	1				0,645	71%	468
	10:00	1,631			1	1				0,569	74%	488
	11:00	1,688			1	1				0,512	77%	504
	12:00	1,723			1	1				0,477	78%	513
	13:00	1,740			1	1				0,460	79%	518
	14:00	1,736			1	1				0,464	79%	517
	15:00	1,685			1	1				0,515	77%	503
	16:00	1,645			1	1				0,555	75%	492
	17:00	1,657			1	1				0,543	75%	495
	18:00	1,726			1	1				0,474	78%	514
	19:00	1,821			1	1	1			1,479	55%	569
	20:00	1,907			1	1	1			1,393	58%	586
	21:00	1,874			1	1	1			1,426	57%	577
	22:00	1,886			1	1	1			1,414	57%	580
	23:00	1,856			1	1	1			1,444	56%	572
		37,74 MWh										11.452 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης