

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	80,5	1			1		
	01:00	76,8	1			1		
	02:00	71,5	1			1		
	03:00	70,6	1			1		
	04:00	67,8	1			1		
	05:00	67,4	1			1		
	06:00	63,4	1			1		
	07:00	67,5	1			1		
	08:00	81,8	1			1		
	09:00	85,8	1			1		
	10:00	88,4	1			1		
	11:00	94,2	1			1		
	12:00	102,8	1			1		
	13:00	100,3	1			1		
	14:00	93,8	1			1		
	15:00	95,3	1			1		
	16:00	91,5	1			1		
	17:00	88,3	1			1		
	18:00	94,0	1			1		
	19:00	85,5	1			1		
	20:00	85,5	1			1		
	21:00	92,5	1			1		
	22:00	93,8	1			1		
	23:00	92,4	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	89,8	1			1		
	01:00	85,1	1			1		
	02:00	77,7	1			1		
	03:00	75,5	1			1		
	04:00	74,3	1			1		
	05:00	71,1	1			1		
	06:00	70,0	1			1		
	07:00	72,8	1			1		
	08:00	83,5				1		1
	09:00	85,8				1		1
	10:00	94,7				1		1
	11:00	98,5				1		1
	12:00	89,4				1		1
	13:00	96,7				1		1
	14:00	111,6				1		1
	15:00	112,3				1		1
	16:00	112,4				1		1
	17:00	110,3				1		1
	18:00	105,7				1		1
	19:00	101,9				1		1
	20:00	97,8				1		1
	21:00	103,2				1		1
	22:00	108,0				1		1
	23:00	103,8				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	95,5				1		1
	01:00	88,5				1		1
	02:00	92,4				1		1
	03:00	89,1				1		1
	04:00	87,9				1		1
	05:00	83,6				1		1
	06:00	81,4				1		1
	07:00	80,6				1		1
	08:00	82,9				1		1
	09:00	88,4				1		1
	10:00	91,6				1		1
	11:00	108,8				1		1
	12:00	119,4				1		1
	13:00	113,6				1		1
	14:00	111,2				1		1
	15:00	103,4				1		1
	16:00	100,7				1		1
	17:00	97,5				1		1
	18:00	98,2				1		1
	19:00	96,7				1		1
	20:00	96,3				1		1
	21:00	104,0				1		1
	22:00	104,6				1		1
	23:00	97,5				1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	94,4				1		1
	01:00	86,6				1		1
	02:00	86,9				1		1
	03:00	84,3				1		1
	04:00	83,6				1		1
	05:00	80,7				1		1
	06:00	79,7				1		1
	07:00	83,5	1			1		
	08:00	99,8	1			1		
	09:00	108,7	1			1		
	10:00	109,0	1			1		
	11:00	111,4	1			1		
	12:00	103,6	1			1		
	13:00	95,5	1			1		
	14:00	101,4	1			1		
	15:00	101,8	1			1		
	16:00	110,0	1			1		
	17:00	97,3	1			1		
	18:00	95,9	1			1		
	19:00	99,4	1			1		
	20:00	96,4	1			1		
	21:00	106,9	1			1		
	22:00	107,3	1			1		
	23:00	102,7	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	98,4	1			1		
	01:00	91,4	1			1		
	02:00	93,0	1			1		
	03:00	92,7	1			1		
	04:00	90,2	1			1		
	05:00	87,4	1			1		
	06:00	86,0	1			1		
	07:00	89,3	1			1		
	08:00	96,0	1				1	
	09:00	100,6	1				1	
	10:00	104,6	1				1	
	11:00	100,0	1				1	
	12:00	103,5	1				1	
	13:00	103,1	1				1	
	14:00	114,4	1				1	
	15:00	116,3	1				1	
	16:00	115,6	1				1	
	17:00	104,9	1				1	
	18:00	102,2	1				1	
	19:00	100,5	1				1	
	20:00	95,3	1				1	
	21:00	111,4	1				1	
	22:00	106,1	1				1	
	23:00	105,5	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	100,8	1				1	
	01:00	95,9	1				1	
	02:00	95,8	1				1	
	03:00	92,5	1				1	
	04:00	92,7	1				1	
	05:00	88,5	1				1	
	06:00	86,8	1				1	
	07:00	94,5	1				1	
	08:00	95,2	1				1	
	09:00	94,8	1				1	
	10:00	101,4	1				1	
	11:00	97,0	1				1	
	12:00	100,3	1				1	
	13:00	105,5	1				1	
	14:00	113,8	1				1	
	15:00	112,1	1				1	
	16:00	105,8	1				1	
	17:00	102,9	1				1	
	18:00	101,5	1				1	
	19:00	103,6	1				1	
	20:00	104,5	1				1	
	21:00	117,2	1				1	
	22:00	118,6	1				1	
	23:00	109,0	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	106,4	1				1	
	01:00	101,2	1				1	
	02:00	101,8	1				1	
	03:00	98,3	1				1	
	04:00	92,6	1				1	
	05:00	93,6	1				1	
	06:00	82,5	1				1	
	07:00	81,9	1				1	
	08:00	87,2	1				1	
	09:00	94,6	1				1	
	10:00	102,0	1				1	
	11:00	99,2	1				1	
	12:00	102,8	1				1	
	13:00	103,2	1				1	
	14:00	110,0	1				1	
	15:00	110,7	1				1	
	16:00	114,1	1				1	
	17:00	106,9	1				1	
	18:00	101,7	1				1	
	19:00	87,3	1				1	
	20:00	98,1	1				1	
	21:00	108,9	1				1	
	22:00	108,2	1				1	
	23:00	103,0	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης