

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	83,0					1	
	01:00	76,8					1	
	02:00	82,0					1	
	03:00	79,6					1	
	04:00	80,4					1	
	05:00	76,9					1	
	06:00	74,3					1	
	07:00	82,8	1				1	
	08:00	95,7	1				1	
	09:00	103,0	1				1	
	10:00	110,1	1				1	
	11:00	117,2	1				1	
	12:00	115,5	1				1	
	13:00	104,7	1				1	
	14:00	93,2	1				1	
	15:00	100,6	1				1	
	16:00	94,7	1				1	
	17:00	98,9	1				1	
	18:00	98,8	1				1	
	19:00	94,0	1				1	
	20:00	93,9	1				1	
	21:00	102,2	1				1	
	22:00	99,1	1				1	
	23:00	97,2	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	93,4	1				1	
	01:00	86,6	1				1	
	02:00	84,3					1	
	03:00	83,3					1	
	04:00	80,4					1	
	05:00	77,5					1	
	06:00	78,7					1	
	07:00	81,2	1			1		
	08:00	94,6	1			1		
	09:00	102,1	1			1		
	10:00	109,6	1			1		
	11:00	107,7	1			1		
	12:00	109,0	1			1		
	13:00	108,2	1			1		
	14:00	99,8	1			1		
	15:00	101,7	1			1		
	16:00	104,7	1			1		
	17:00	96,4	1			1		
	18:00	96,7	1			1		
	19:00	95,5	1			1		
	20:00	90,1	1			1		
	21:00	101,9	1			1		
	22:00	106,3	1			1		
	23:00	105,3	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ω Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	100,3	1			1		
	01:00	87,3	1			1		
	02:00	87,8	1			1		
	03:00	88,2	1			1		
	04:00	85,6	1			1		
	05:00	79,4	1			1		
	06:00	77,4	1			1		
	07:00	81,6	1			1		
	08:00	85,8				1		1
	09:00	92,1				1		1
	10:00	99,8	1			1		1
	11:00	100,9	1					1
	12:00	106,5	1				1	
	13:00	107,4	1				1	
	14:00	109,7	1				1	
	15:00	116,5	1				1	
	16:00	110,8	1				1	
	17:00	106,6	1				1	
	18:00	111,0	1				1	
	19:00	106,9	1				1	
	20:00	104,6	1				1	
	21:00	124,2	1				1	
	22:00	115,5	1				1	
	23:00	117,5	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	110,6	1				1	
	01:00	100,1	1				1	
	02:00	96,5	1				1	
	03:00	93,5	1				1	
	04:00	92,4	1				1	
	05:00	83,7					1	
	06:00	81,3					1	
	07:00	82,6					1	
	08:00	94,1	1				1	
	09:00	99,9	1				1	
	10:00	112,4	1				1	
	11:00	113,8	1				1	
	12:00	112,8	1				1	
	13:00	113,1	1				1	
	14:00	123,4	1				1	
	15:00	127,9	1				1	
	16:00	136,2	1				1	
	17:00	130,8	1				1	
	18:00	131,4	1				1	
	19:00	125,4	1				1	
	20:00	114,0	1				1	
	21:00	123,5	1				1	
	22:00	133,3	1				1	
	23:00	130,9	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	128,4	1				1	
	01:00	117,1	1				1	
	02:00	116,5	1				1	
	03:00	109,0	1				1	
	04:00	104,7	1				1	
	05:00	100,0	1				1	
	06:00	94,5	1				1	
	07:00	93,9	1				1	
	08:00	95,9	1				1	
	09:00	102,0	1				1	
	10:00	106,3	1				1	
	11:00	106,2	1				1	
	12:00	99,8	1				1	
	13:00	103,4	1				1	
	14:00	101,5	1				1	
	15:00	108,9	1				1	
	16:00	120,6	1				1	
	17:00	107,8	1				1	
	18:00	99,7	1				1	
	19:00	94,5	1				1	
	20:00	87,3	1				1	
	21:00	95,5	1				1	
	22:00	94,4	1				1	
	23:00	91,1	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	83,4					1	
	01:00	82,2					1	
	02:00	77,6					1	
	03:00	74,0					1	
	04:00	73,6					1	
	05:00	70,7					1	
	06:00	67,2					1	
	07:00	69,7					1	
	08:00	71,5					1	
	09:00	74,0					1	
	10:00	80,2					1	
	11:00	85,6	1				1	
	12:00	93,4	1				1	
	13:00	101,8	1				1	
	14:00	97,1	1				1	
	15:00	102,5	1				1	
	16:00	92,4	1				1	
	17:00	88,5	1				1	
	18:00	87,1					1	
	19:00	83,1					1	
	20:00	87,1					1	
	21:00	91,6					1	
	22:00	88,7					1	
	23:00	81,7					1	

Η μονάδα G5 λειτουργεί έως την ονομαστική της ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	76,8					1	
	01:00	74,3					1	
	02:00	70,3					1	
	03:00	67,7					1	
	04:00	67,0					1	
	05:00	64,0					1	
	06:00	66,0					1	
	07:00	71,9					1	
	08:00	65,4					1	
	09:00	67,3					1	
	10:00	74,0					1	
	11:00	75,7					1	
	12:00	85,3					1	
	13:00	94,4	1				1	
	14:00	87,1	1				1	
	15:00	84,8					1	
	16:00	85,1					1	
	17:00	80,2	1				1	
	18:00	85,3	1			1		
	19:00	79,5	1			1		
	20:00	79,5	1			1		
	21:00	85,9	1			1		
	22:00	91,3	1			1		
	23:00	87,9	1			1		

Η μονάδα G5 λειτουργεί έως την ονομαστική της ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης