

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	0,285			1		1	
	01:00	0,269			1		1	
	02:00	0,255			1		1	
	03:00	0,247			1		1	
	04:00	0,241			1		1	
	05:00	0,240			1		1	
	06:00	0,242			1		1	
	07:00	0,257			1		1	
	08:00	0,276			1		1	
	09:00	0,298			1		1	
	10:00	0,322			1		1	
	11:00	0,341			1		1	
	12:00	0,350			1		1	
	13:00	0,351			1		1	
	14:00	0,344			1		1	
	15:00	0,330			1		1	
	16:00	0,320			1		1	
	17:00	0,325			1		1	
	18:00	0,348			1		1	
	19:00	0,378			1		1	
	20:00	0,400			1		1	
	21:00	0,401			1		1	
	22:00	0,389			1		1	
	23:00	0,352			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	0,310			1		1	
	01:00	0,290			1		1	
	02:00	0,275			1		1	
	03:00	0,264			1		1	
	04:00	0,255			1		1	
	05:00	0,252			1		1	
	06:00	0,257			1		1	
	07:00	0,280			1		1	
	08:00	0,303			1		1	
	09:00	0,322			1		1	
	10:00	0,344			1		1	
	11:00	0,363			1		1	
	12:00	0,374			1		1	
	13:00	0,377			1		1	
	14:00	0,371			1		1	
	15:00	0,355			1		1	
	16:00	0,344			1		1	
	17:00	0,340			1		1	
	18:00	0,372			1		1	
	19:00	0,412		1	1		1	
	20:00	0,434		1	1		1	
	21:00	0,417		1	1		1	
	22:00	0,397			1		1	
	23:00	0,362			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	0,335			1		1	
	01:00	0,310			1		1	
	02:00	0,289			1		1	
	03:00	0,273			1		1	
	04:00	0,263			1		1	
	05:00	0,259			1		1	
	06:00	0,259			1		1	
	07:00	0,269			1		1	
	08:00	0,299			1		1	
	09:00	0,332			1		1	
	10:00	0,366			1		1	
	11:00	0,398			1		1	
	12:00	0,419		1	1		1	
	13:00	0,427		1	1		1	
	14:00	0,423		1	1		1	
	15:00	0,407		1	1		1	
	16:00	0,388			1		1	
	17:00	0,379			1		1	
	18:00	0,389			1		1	
	19:00	0,415		1	1		1	
	20:00	0,429		1	1		1	
	21:00	0,415		1	1		1	
	22:00	0,396			1		1	
	23:00	0,367			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	0,341			1		1	
	01:00	0,322			1		1	
	02:00	0,305			1		1	
	03:00	0,293			1		1	
	04:00	0,283			1		1	
	05:00	0,278			1		1	
	06:00	0,278			1		1	
	07:00	0,285			1		1	
	08:00	0,309			1		1	
	09:00	0,355			1		1	
	10:00	0,402			1		1	
	11:00	0,440		1	1		1	
	12:00	0,468		1	1		1	
	13:00	0,486		1	1		1	
	14:00	0,490		1	1		1	
	15:00	0,474		1	1		1	
	16:00	0,450		1	1		1	
	17:00	0,440		1	1		1	
	18:00	0,457		1	1		1	
	19:00	0,488		1	1		1	
	20:00	0,487		1	1		1	
	21:00	0,448		1	1		1	
	22:00	0,424		1	1		1	
	23:00	0,398		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	0,419			1		1	
	01:00	0,397			1		1	
	02:00	0,379			1		1	
	03:00	0,365			1		1	
	04:00	0,353			1		1	
	05:00	0,344			1		1	
	06:00	0,338			1		1	
	07:00	0,360			1		1	
	08:00	0,414			1		1	
	09:00	0,452		1	1		1	
	10:00	0,485		1	1		1	
	11:00	0,523		1	1		1	
	12:00	0,541		1	1		1	
	13:00	0,562		1	1		1	
	14:00	0,547		1	1		1	
	15:00	0,515		1	1		1	
	16:00	0,474		1	1		1	
	17:00	0,454		1	1		1	
	18:00	0,467		1	1		1	
	19:00	0,512		1	1		1	
	20:00	0,578		1	1		1	
	21:00	0,578		1	1		1	
	22:00	0,544		1	1		1	
	23:00	0,511		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	0,490			1		1	
	01:00	0,468			1		1	
	02:00	0,450			1		1	
	03:00	0,433			1		1	
	04:00	0,417			1		1	
	05:00	0,406			1		1	
	06:00	0,395			1		1	
	07:00	0,404			1		1	
	08:00	0,405			1		1	
	09:00	0,402			1		1	
	10:00	0,425			1		1	
	11:00	0,442			1		1	
	12:00	0,467			1		1	
	13:00	0,477			1		1	
	14:00	0,462			1		1	
	15:00	0,416			1		1	
	16:00	0,371			1		1	
	17:00	0,364			1		1	
	18:00	0,378			1		1	
	19:00	0,442			1		1	
	20:00	0,511			1		1	
	21:00	0,521			1		1	
	22:00	0,515			1		1	
	23:00	0,453			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	0,494			1		1	
	01:00	0,459			1		1	
	02:00	0,433			1		1	
	03:00	0,404			1		1	
	04:00	0,380			1		1	
	05:00	0,358			1		1	
	06:00	0,342			1		1	
	07:00	0,351			1		1	
	08:00	0,395			1		1	
	09:00	0,417			1		1	
	10:00	0,439			1		1	
	11:00	0,462			1		1	
	12:00	0,479			1		1	
	13:00	0,492			1		1	
	14:00	0,488			1		1	
	15:00	0,467			1		1	
	16:00	0,440			1		1	
	17:00	0,426			1		1	
	18:00	0,436			1		1	
	19:00	0,473			1		1	
	20:00	0,502			1		1	
	21:00	0,469			1		1	
	22:00	0,461			1		1	
	23:00	0,441			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης