

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	57,5		1		
	01:00	56,6		1		
	02:00	53,7		1		
	03:00	55,3		1		
	04:00	54,4		1		
	05:00	53,8		1		
	06:00	51,1		1		
	07:00	51,0		1		
	08:00	50,6		1		
	09:00	51,3		1		
	10:00	51,3		1		
	11:00	50,7		1		
	12:00	52,3		1		
	13:00	53,1		1		
	14:00	54,0		1		
	15:00	54,2		1		
	16:00	54,1		1		
	17:00	53,7		1		
	18:00	53,3		1		
	19:00	53,2		1		
	20:00	54,7		1		
	21:00	57,1		1		
	22:00	57,2		1		
	23:00	58,4		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	55,5		1		
	01:00	54,4		1		
	02:00	53,6		1		
	03:00	52,8		1		
	04:00	51,8		1		
	05:00	50,9		1		
	06:00	48,7		1		
	07:00	48,5		1		
	08:00	48,6		1		
	09:00	48,9		1		
	10:00	48,6		1		
	11:00	49,2		1		
	12:00	50,5		1		
	13:00	51,0		1		
	14:00	51,3		1		
	15:00	51,6		1		
	16:00	55,9		1		
	17:00	55,9		1		
	18:00	55,4		1		
	19:00	53,8		1		
	20:00	52,0		1		
	21:00	50,2		1		
	22:00	48,8		1		
	23:00	48,8		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	50,1		1		
	01:00	49,0		1		
	02:00	48,6		1		
	03:00	47,4		1		
	04:00	46,4		1		
	05:00	45,7		1		
	06:00	43,9		1		
	07:00	44,0		1		
	08:00	44,3		1		
	09:00	45,6		1		
	10:00	47,6		1		
	11:00	49,6		1		
	12:00	51,3		1		
	13:00	52,7		1		
	14:00	52,9		1		
	15:00	54,0		1		
	16:00	52,9		1		
	17:00	52,8		1		
	18:00	52,0		1		
	19:00	51,4		1		
	20:00	49,5		1		
	21:00	47,2		1		
	22:00	45,4		1		
	23:00	44,5		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	47,7		1		
	01:00	46,4		1		
	02:00	46,0		1		
	03:00	44,6		1		
	04:00	43,9		1		
	05:00	43,4		1		
	06:00	41,5		1		
	07:00	41,1		1		
	08:00	42,9		1		
	09:00	44,1		1		
	10:00	44,9		1		
	11:00	46,8		1		
	12:00	47,7		1		
	13:00	48,7		1		
	14:00	49,8		1		
	15:00	50,5		1		
	16:00	50,5		1		
	17:00	49,9		1		
	18:00	49,2		1		
	19:00	48,8		1		
	20:00	46,2		1		
	21:00	44,8		1		
	22:00	43,2		1		
	23:00	42,1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	43,8		1		
	01:00	42,7		1		
	02:00	42,4		1		
	03:00	41,7		1		
	04:00	41,4		1		
	05:00	41,0		1		
	06:00	39,8		1		
	07:00	39,4		1		
	08:00	39,9		1		
	09:00	41,5		1		
	10:00	43,2		1		
	11:00	44,7		1		
	12:00	47,2		1		
	13:00	51,2		1		
	14:00	52,3		1		
	15:00	53,1		1		
	16:00	53,5		1		
	17:00	53,2		1		
	18:00	52,2		1		
	19:00	50,8		1		
	20:00	47,8		1		
	21:00	43,7		1		
	22:00	42,1		1		
	23:00	41,1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	42,8		1		
	01:00	42,6		1		
	02:00	42,5		1		
	03:00	42,2		1		
	04:00	41,9		1		
	05:00	41,5		1		
	06:00	41,0		1		
	07:00	41,4		1		
	08:00	43,4		1		
	09:00	46,2		1		
	10:00	48,3		1		
	11:00	49,1		1		
	12:00	51,3		1		
	13:00	53,1		1		
	14:00	54,3		1		
	15:00	55,4		1		
	16:00	55,8		1		
	17:00	55,5		1		
	18:00	54,8		1		
	19:00	53,5		1		
	20:00	50,0		1		
	21:00	44,0		1		
	22:00	41,3		1		
	23:00	41,9		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	42,7		1		
	01:00	42,6		1		
	02:00	41,9		1		
	03:00	42,8		1		
	04:00	43,1		1		
	05:00	43,5		1		
	06:00	43,3		1		
	07:00	44,4		1		
	08:00	46,2		1		
	09:00	48,8		1		
	10:00	51,0		1		
	11:00	52,5		1		
	12:00	54,6		1		
	13:00	56,0		1		
	14:00	57,0		1		
	15:00	57,6		1		
	16:00	57,5		1		
	17:00	56,9		1		
	18:00	55,8		1		
	19:00	54,2		1		
	20:00	51,2		1		
	21:00	46,4		1		
	22:00	43,9		1		
	23:00	42,0		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης