

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	140	90	
Η Ρ Α Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	56,5			1	
	01:00	59,6			1	
	02:00	54,4			1	
	03:00	58,1			1	
	04:00	57,7			1	
	05:00	57,0			1	
	06:00	53,2			1	
	07:00	53,3			1	
	08:00	54,5			1	
	09:00	53,9			1	
	10:00	53,6			1	
	11:00	52,9			1	
	12:00	51,4			1	
	13:00	53,0			1	
	14:00	52,8			1	
	15:00	53,6			1	
	16:00	55,9			1	
	17:00	59,1			1	
	18:00	59,1			1	
	19:00	59,2			1	
	20:00	60,4			1	
	21:00	57,8			1	
	22:00	59,0			1	
	23:00	59,6			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	140	90	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	57,0			1	
	01:00	55,9			1	
	02:00	54,7			1	
	03:00	54,3			1	
	04:00	53,5			1	
	05:00	53,0			1	
	06:00	50,2			1	
	07:00	50,1			1	
	08:00	50,3			1	
	09:00	50,7			1	
	10:00	51,4			1	
	11:00	52,2			1	
	12:00	51,3			1	
	13:00	52,3			1	
	14:00	52,2			1	
	15:00	53,0			1	
	16:00	57,1			1	
	17:00	57,0			1	
	18:00	56,6			1	
	19:00	55,2			1	
	20:00	54,0			1	
	21:00	53,7			1	
	22:00	53,4			1	
	23:00	53,6			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	140	90	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	53,5			1	
	01:00	52,6			1	
	02:00	51,8			1	
	03:00	50,7			1	
	04:00	49,8			1	
	05:00	49,0			1	
	06:00	47,0			1	
	07:00	46,5			1	
	08:00	47,1			1	
	09:00	48,2			1	
	10:00	49,8			1	
	11:00	52,0			1	
	12:00	53,5			1	
	13:00	54,7			1	
	14:00	55,1			1	
	15:00	55,9			1	
	16:00	55,9			1	
	17:00	56,1			1	
	18:00	55,1			1	
	19:00	54,2			1	
	20:00	52,8			1	
	21:00	51,6			1	
	22:00	50,4			1	
	23:00	49,7			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	140	90	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	50,9			1	
	01:00	49,8			1	
	02:00	49,3			1	
	03:00	48,3			1	
	04:00	47,6			1	
	05:00	46,8			1	
	06:00	44,8			1	
	07:00	44,4			1	
	08:00	45,7			1	
	09:00	47,4			1	
	10:00	48,3			1	
	11:00	49,8			1	
	12:00	51,9			1	
	13:00	53,3			1	
	14:00	54,4			1	
	15:00	54,6			1	
	16:00	54,9			1	
	17:00	54,6			1	
	18:00	53,8			1	
	19:00	53,4			1	
	20:00	52,7			1	
	21:00	49,9			1	
	22:00	48,8			1	
	23:00	47,9			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	140	90	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	47,5			1	
	01:00	47,1			1	
	02:00	47,0			1	
	03:00	46,4			1	
	04:00	46,0			1	
	05:00	45,6			1	
	06:00	44,8			1	
	07:00	44,8			1	
	08:00	47,0			1	
	09:00	49,0			1	
	10:00	50,7			1	
	11:00	52,4			1	
	12:00	53,4			1	
	13:00	56,2			1	
	14:00	57,2			1	
	15:00	57,9			1	
	16:00	57,9			1	
	17:00	57,5			1	
	18:00	54,9			1	
	19:00	53,9			1	
	20:00	53,2			1	
	21:00	48,0			1	
	22:00	47,1			1	
	23:00	46,1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	140	90	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	46,4			1	
	01:00	46,8			1	
	02:00	46,2			1	
	03:00	46,0			1	
	04:00	45,7			1	
	05:00	45,5			1	
	06:00	45,0			1	
	07:00	45,2			1	
	08:00	47,7			1	
	09:00	48,4			1	
	10:00	49,5			1	
	11:00	51,7			1	
	12:00	53,1			1	
	13:00	55,0			1	
	14:00	55,8			1	
	15:00	57,2			1	
	16:00	59,1			1	
	17:00	60,6			1	
	18:00	59,6			1	
	19:00	58,1			1	
	20:00	55,2			1	
	21:00	43,0			1	
	22:00	41,5			1	
	23:00	40,7			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	140	90	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	46,2			1	
	01:00	46,2			1	
	02:00	45,4			1	
	03:00	45,7			1	
	04:00	45,6			1	
	05:00	45,6			1	
	06:00	45,1			1	
	07:00	45,7			1	
	08:00	48,9			1	
	09:00	51,0			1	
	10:00	53,0			1	
	11:00	54,9			1	
	12:00	55,9			1	
	13:00	57,8			1	
	14:00	58,8			1	
	15:00	59,6			1	
	16:00	60,5			1	
	17:00	61,1			1	
	18:00	60,1			1	
	19:00	58,5			1	
	20:00	55,6			1	
	21:00	48,8			1	
	22:00	46,1			1	
	23:00	44,0			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης