

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	140	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	66,4	1			
	01:00	63,1	1			
	02:00	50,8	1			
	03:00	61,2	1			
	04:00	61,1	1			
	05:00	60,4	1			
	06:00	54,0	1			
	07:00	52,3	1			
	08:00	51,4	1			
	09:00	52,8	1			
	10:00	56,5	1			
	11:00	65,3	1			1
	12:00	82,9	1			1
	13:00	71,3	1			1
	14:00	57,6	1			
	15:00	53,9	1			
	16:00	51,2	1			
	17:00	52,1	1			
	18:00	52,8	1			
	19:00	54,3	1			
	20:00	67,4	1			1
	21:00	65,7	1			1
	22:00	68,3	1			1
	23:00	67,6	1			1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	140	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	60,8	1			1
	01:00	66,9	1			1
	02:00	47,2	1			
	03:00	59,3	1			
	04:00	58,9	1			
	05:00	56,3	1			
	06:00	51,2	1			
	07:00	48,4	1			
	08:00	48,9	1			
	09:00	50,1	1			
	10:00	54,8	1			
	11:00	53,3	1			
	12:00	53,9	1			
	13:00	52,0	1			
	14:00	52,7	1			
	15:00	53,0	1			
	16:00	53,7	1			
	17:00	53,0	1			
	18:00	52,1	1			
	19:00	52,6	1			
	20:00	53,1	1			
	21:00	69,9	1	1		1
	22:00	68,5	1			1
	23:00	63,2	1			

Γενική διακοπή στις 21:50 λόγω βλάβης στην μονάδα G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	140	90
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	49,3	1			
	01:00	40,6	1			
	02:00	42,3	1			
	03:00	38,3	1			
	04:00	37,8	1			
	05:00	39,6	1			
	06:00	32,0	1			
	07:00	33,8	1			
	08:00	32,8	1			
	09:00	36,2	1			
	10:00	37,1	1			
	11:00	40,4	1			
	12:00	37,0	1			
	13:00	39,4	1			
	14:00	35,1	1			
	15:00	36,5	1			
	16:00	33,3	1			
	17:00	34,4	1			
	18:00	36,0	1			
	19:00	34,1	1			
	20:00	35,7	1			
	21:00	49,2	1			
	22:00	46,4	1			
	23:00	47,5	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	140	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	44,2	1			
	01:00	42,4	1			
	02:00	41,8	1			
	03:00	38,6	1			
	04:00	37,9	1			
	05:00	36,8	1			
	06:00	30,2	1			
	07:00	30,9	1			
	08:00	34,2	1			
	09:00	35,1	1			
	10:00	37,7	1			
	11:00	41,8	1			
	12:00	42,3	1			
	13:00	42,4	1			
	14:00	38,9	1			
	15:00	40,6	1			
	16:00	41,0	1			
	17:00	43,0	1			
	18:00	40,8	1			
	19:00	44,4	1			
	20:00	50,9	1			
	21:00	70,8	1			
	22:00	61,7	1			
	23:00	57,5	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	140	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	46,4	1			
	01:00	42,9	1			
	02:00	43,5	1			
	03:00	41,1	1			
	04:00	40,6	1			
	05:00	40,4	1			
	06:00	32,2	1			
	07:00	33,2	1			
	08:00	37,6	1			
	09:00	40,7	1			
	10:00	38,5	1			
	11:00	39,5				1
	12:00	43,3				1
	13:00	44,4	1			
	14:00	44,6	1			
	15:00	42,2	1			
	16:00	42,1	1			
	17:00	41,5	1			
	18:00	39,6	1			
	19:00	45,6	1			
	20:00	67,6	1			1
	21:00	72,5	1			1
	22:00	71,6	1			1
	23:00	68,7	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	140	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	68,3	1			1
	01:00	66,5	1			1
	02:00	55,5	1			1
	03:00	66,1	1			1
	04:00	65,8	1			1
	05:00	62,3	1			1
	06:00	55,2	1			1
	07:00	64,1	1			1
	08:00	69,6	1			
	09:00	63,4	1			
	10:00	61,9	1			
	11:00	59,6	1		1	
	12:00	51,9	1		1	
	13:00	65,9	1		1	
	14:00	63,6	1		1	
	15:00	67,0	1			1
	16:00	63,8	1			1
	17:00	66,8	1			1
	18:00	79,6	1			1
	19:00	75,5	1			1
	20:00	63,5	1			1
	21:00	72,0	1			1
	22:00	70,2	1			1
	23:00	67,3	1			1

Δοκιμαστική λειτουργία της G3.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	140	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	63,9	1			1
	01:00	59,8	1			
	02:00	49,8	1			
	03:00	60,0	1			
	04:00	59,0	1			
	05:00	58,7	1			
	06:00	51,0	1			
	07:00	51,4	1			
	08:00	56,2	1			
	09:00	46,6	1			
	10:00	43,1				1
	11:00	45,3				1
	12:00	43,2				1
	13:00	45,8	1			
	14:00	42,4	1			
	15:00	43,2	1			
	16:00	48,9	1			
	17:00	68,3			1	
	18:00	66,1			1	
	19:00	63,4			1	
	20:00	67,7			1	
	21:00	98,4			1	
	22:00	97,7			1	
	23:00	96,2			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης