

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	52,5	1			
	01:00	58,1	1			
	02:00	45,1	1			
	03:00	54,9	1			
	04:00	55,6	1			
	05:00	53,6	1			
	06:00	47,7	1			
	07:00	47,7	1			
	08:00	55,5	1			
	09:00	64,4	1			
	10:00	55,1	1			
	11:00	52,7	1			
	12:00	54,1	1			
	13:00	56,6	1			
	14:00	56,5	1			
	15:00	55,3	1			
	16:00	54,2	1			
	17:00	54,3	1			
	18:00	48,9	1			
	19:00	34,2	1			
	20:00	37,8	1			
	21:00	45,3	1			
	22:00	48,3	1			
	23:00	45,9	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	42,7	1			
	01:00	38,3	1			
	02:00	39,5	1			
	03:00	36,9	1			
	04:00	35,7	1			
	05:00	35,7	1			
	06:00	29,1	1			
	07:00	28,4	1			
	08:00	31,5	1			
	09:00	33,0	1			
	10:00	33,3	1			
	11:00	35,3	1			
	12:00	38,6	1			
	13:00	39,0	1			
	14:00	40,6	1			
	15:00	38,5	1			
	16:00	36,7	1			
	17:00	35,4	1			
	18:00	34,1	1			
	19:00	33,5	1			
	20:00	41,2	1			
	21:00	49,4	1			
	22:00	47,2	1			
	23:00	47,2	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	47,4	1			
	01:00	43,7	1			
	02:00	45,7	1			
	03:00	41,3	1			
	04:00	39,8	1			
	05:00	39,6	1			
	06:00	33,0	1			
	07:00	33,4	1			
	08:00	35,9	1			
	09:00	36,1	1			
	10:00	33,0	1			
	11:00	36,1	1			
	12:00	40,2	1			
	13:00	40,5	1			
	14:00	39,1	1			
	15:00	38,2	1			
	16:00	36,0	1			
	17:00	35,4	1			
	18:00	35,5	1			
	19:00	34,6	1			
	20:00	41,0	1			
	21:00	52,9	1			
	22:00	47,2	1			
	23:00	46,9	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	43,4	1			
	01:00	40,3	1			
	02:00	42,4	1			
	03:00	38,3	1			
	04:00	36,3	1			
	05:00	36,4	1			
	06:00	28,9	1			
	07:00	33,7	1			
	08:00	32,8	1			
	09:00	33,4	1			
	10:00	35,4	1			
	11:00	37,2	1			
	12:00	39,0	1			
	13:00	40,2	1			
	14:00	36,3	1			
	15:00	38,1	1			
	16:00	35,4	1			
	17:00	34,8	1			
	18:00	33,1	1			
	19:00	35,6	1			
	20:00	35,6	1			
	21:00	42,8	1			
	22:00	43,7	1			
	23:00	43,2	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	41,8	1			
	01:00	38,7	1			
	02:00	41,2	1			
	03:00	36,9	1			
	04:00	37,7	1			
	05:00	38,9	1			
	06:00	29,9	1			
	07:00	29,5	1			
	08:00	34,6	1			
	09:00	34,1	1			
	10:00	32,1	1			
	11:00	35,4	1			
	12:00	34,5	1			
	13:00	34,5	1			
	14:00	35,1	1			
	15:00	36,7	1			
	16:00	34,7	1			
	17:00	33,7	1			
	18:00	32,9	1			
	19:00	38,7	1			
	20:00	33,5	1			
	21:00	55,7	1			
	22:00	58,1	1			
	23:00	55,4	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	56,6	1			
	01:00	42,0	1			
	02:00	40,7	1			
	03:00	36,8	1			
	04:00	36,9	1			
	05:00	36,7	1			
	06:00	30,0	1			
	07:00	30,3	1			
	08:00	29,6	1			
	09:00	31,3	1			
	10:00	32,2	1			
	11:00	32,0	1			
	12:00	36,3	1			
	13:00	52,9	1			
	14:00	53,7	1			
	15:00	54,3	1			
	16:00	52,7	1			
	17:00	53,9	1			
	18:00	55,3	1			
	19:00	51,1	1			
	20:00	54,1	1			
	21:00	63,5	1			
	22:00	64,2	1			
	23:00	63,4	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	61,6	1			
	01:00	55,9	1			
	02:00	47,8	1			
	03:00	54,4	1			
	04:00	58,0	1			
	05:00	56,3	1			
	06:00	54,1	1			
	07:00	61,1	1			
	08:00	51,8	1			
	09:00	56,6	1			
	10:00	56,1	1			
	11:00	47,3	1			
	12:00	50,7	1			
	13:00	53,1	1			
	14:00	53,4	1			
	15:00	55,3	1			
	16:00	54,3	1			
	17:00	52,2	1			
	18:00	51,9	1			
	19:00	54,2	1			
	20:00	60,9	1			
	21:00	76,0	1			1
	22:00	82,9	1			1
	23:00	73,4	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης