

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	7,46	6,56	0,91	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,94	6,05	0,89	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,66	5,85	0,81	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,42	5,63	0,79	1	1			2	0,80	0,36
	04:00	6,25	5,46	0,79	1	1			3	0,80	0,06
	05:00	6,17	5,27	0,89		1			3	0,90	0,68
	06:00	6,38	5,46	0,92		1			3	0,95	0,95
	07:00	7,06	6,15	0,91		1			3	0,95	0,95
	08:00	7,43	6,49	0,94		1			4	0,95	0,95
	09:00	7,70	6,76	0,94		1			4	0,95	0,95
	10:00	7,70	6,95	0,75	1	1			3	0,77	0,75
	11:00	7,68	6,76	0,92	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,91	7,04	0,87	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,10	7,26	0,83	1	1				0,95	0,95
	14:00	8,08	7,21	0,86	1	1				0,95	0,95
	15:00	8,00	7,18	0,82	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,92	7,19	0,73	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,25	7,54	0,72	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,95	8,24	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,27	8,66	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,28	8,72	0,56	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	9,14	8,45	0,70	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,71	7,95	0,77	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,92	7,13	0,79	1	1			1	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 03:00 με 05:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης