

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	7,28	6,35	0,93	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,73	5,80	0,93	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,41	5,48	0,92	1	1			2	0,94	0,95
	03:00	6,17	5,25	0,92	1	1			2	0,95	0,93
	04:00	5,89	4,96	0,93	1				2	0,95	0,95
	05:00	5,80	4,87	0,93	1				2	0,95	0,95
	06:00	6,02	5,08	0,94	1				2	0,95	0,95
	07:00	6,61	5,67	0,94	1				3	0,95	0,95
	08:00	6,96	6,02	0,94	1				3	0,95	0,95
	09:00	7,03	6,09	0,94	1				3	0,95	0,95
	10:00	6,99	6,05	0,93	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,01	6,14	0,86	1	1				0,95	0,95
	12:00	7,38	6,60	0,78	1	1				0,95	0,95
	13:00	7,67	6,95	0,72	1	1				0,95	0,95
	14:00	7,57	6,86	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,53	6,73	0,80	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,55	6,96	0,59	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	7,96	7,17	0,79	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,64	7,83	0,81	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	8,89	8,01	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,85	7,92	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,84	7,95	0,89	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,59	7,68	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,20	7,32	0,88	1	1			1	0,95	0,95

Στο διάστημα 02:10 - 03:05 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Στο διάστημα 03:05 - 03:55 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης