

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025													
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	78,56	71,34	7,21	0,01		1	1	1	1	1		1								1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	73,63	65,33	8,29	0,01		1	1	1	1	1		1								1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	69,75	60,66	9,08	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	66,28	57,59	8,68	0,01		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10
	04:00	64,50	56,49	8,00	0,00		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10
	05:00	64,32	56,46	7,86	0,00		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10
	06:00	65,62	57,72	7,90	0,00		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10
	07:00	72,83	65,11	7,71	0,00		1	1	1	1	1			1							1	1	1	1	16,10	16,10
	08:00	78,45	72,51	5,89	0,06		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	83,03	77,79	5,10	0,14		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	83,64	77,38	6,26	0,00		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	82,91	76,18	6,69	0,04		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	85,31	77,60	7,56	0,14		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	88,33	78,91	9,06	0,36		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	88,05	77,28	10,26	0,51		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	86,62	74,86	11,21	0,54		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	87,94	75,34	12,19	0,40		1	1	1	1	1		1	1							1		1	1	16,10	16,10
	17:00	91,21	78,52	12,29	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1						1		1	1	16,10	16,10
	18:00	95,00	81,68	12,92	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	95,34	81,91	13,03	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	91,25	77,86	12,98	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1						1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	89,87	76,53	12,93	0,41		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	84,11	70,44	13,26	0,40		1	1	1	1	1		1	1							1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	78,52	65,28	12,83	0,41		1	1	1	1	1		1								1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης