

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	34,48	26,20	8,28	0,00			1	1	1	1						10,46	10,57	
	01:00	30,96	21,60	9,37	0,00			1	1	1	1						11,09	11,14	
	02:00	29,08	21,41	7,67	0,00				1	1	1						11,66	11,64	
	03:00	27,60	21,91	5,69	0,00				1	1	1						11,07	11,06	
	04:00	26,72	19,26	7,45	0,00				1	1	1						10,70	10,70	
	05:00	26,00	21,04	4,96	0,00				1	1	1	1					10,44	10,42	
	06:00	26,93	23,82	3,11	0,00				1	1	1	1					9,77	9,72	
	07:00	29,86	26,45	3,41	0,00			1	1	1	1	1					9,54	9,61	
	08:00	32,72	28,36	4,36	0,00			1	1	1	1	1					12,15	12,18	
	09:00	35,01	30,16	4,85	0,00			1	1	1	1	1					2	13,49	13,50
	10:00	35,78	29,52	6,27	0,08			1	1	1	1	1					2	13,69	13,69
	11:00	36,72	28,96	7,77	0,08			1	1	1	1	1					2	13,73	13,73
	12:00	37,94	31,54	6,41	0,08			1	1	1	1	1					2	13,73	13,73
	13:00	38,99	32,79	6,20	0,08			1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	14:00	38,48	29,15	9,33	0,07			1	1	1	1	1					3	13,73	13,73
	15:00	36,87	26,53	10,34	0,07			1	1	1	1	1					1	13,73	13,73
	16:00	36,30	26,12	10,18	0,07			1	1	1	1	1						13,73	13,73
	17:00	36,93	27,58	9,35	0,07			1	1	1	1	1						13,73	13,73
	18:00	38,88	30,23	8,65	0,00			1	1	1	1	1					2	13,73	13,73
	19:00	39,61	32,59	7,02	0,00			1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	20:00	39,31	31,62	7,70	0,00			1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	21:00	40,22	34,06	6,16	0,00			1	1	1	1	1					6	13,73	13,73
	22:00	37,24	34,34	2,90	0,00			1	1	1	1	1					6	13,37	13,36
	23:00	33,65	30,75	2,90	0,00			1	1	1	1	1					3	11,82	11,78

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης