

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	30,53	27,33	3,20	0,00			1	1	1	1						10,09	10,06
	01:00	27,92	25,22	2,70	0,00			1	1	1	1						7,52	7,48
	02:00	26,40	24,91	1,49	0,00			1	1	1	1						5,95	5,91
	03:00	25,45	22,27	3,18	0,00				1	1	1						7,89	8,09
	04:00	24,69	19,24	5,45	0,00				1	1	1						9,57	9,56
	05:00	24,68	17,96	6,72	0,00				1	1	1						9,54	9,54
	06:00	25,43	19,59	5,83	0,00				1	1	1						10,06	10,10
	07:00	28,23	23,83	4,40	0,00				1	1	1					1	11,23	10,98
	08:00	31,86	28,00	3,86	0,00			1	1	1	1						12,02	12,05
	09:00	33,21	30,44	2,77	0,00			1	1	1	1					3	11,13	11,13
	10:00	34,02	31,03	2,99	0,00			1	1	1	1					3	11,79	11,83
	11:00	35,17	30,34	4,83	0,00			1	1	1	1					3	11,61	11,65
	12:00	36,21	28,87	7,34	0,00			1	1	1	1					3	12,55	12,52
	13:00	37,74	29,27	8,47	0,00			1	1	1	1					4	13,68	13,69
	14:00	37,44	28,99	8,45	0,00			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	15:00	36,14	26,48	9,66	0,00			1	1	1	1					1	13,73	13,73
	16:00	35,73	26,64	9,08	0,00			1	1	1	1						13,73	13,73
	17:00	36,83	29,91	6,92	0,00			1	1	1	1					3	13,73	13,73
	18:00	39,86	33,31	6,55	0,00			1	1	1	1					5	13,73	13,73
	19:00	41,16	33,38	7,79	0,00			1	1	1	1					8	13,73	13,73
	20:00	41,13	30,73	10,40	0,00			1	1	1	1					6	13,73	13,73
	21:00	41,14	28,77	12,37	0,00			1	1	1	1					2	13,73	13,73
	22:00	37,79	25,96	11,83	0,00			1	1	1	1						13,73	13,73
	23:00	33,83	22,47	11,36	0,00			1	1	1	1						13,36	13,35

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης