

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Ημε ρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 7 Ιουλίου2025	00:00	35,48	33,28	2,20	0,00			1	1	1	1	1					9,54	9,47	
	01:00	32,19	31,28	0,91	0,00			1	1	1	1	1					6,31	6,23	
	02:00	29,62	28,99	0,63	0,00			1	1	1	1	1					5,79	6,06	
	03:00	28,21	27,84	0,36	0,00				1	1	1	1					7,60	7,58	
	04:00	27,18	27,18	0,00	0,00				1	1	1	1					6,55	6,53	
	05:00	26,83	26,81	0,01	0,00				1	1	1	1					6,17	6,17	
	06:00	27,27	27,02	0,25	0,00				1	1	1	1					6,73	6,60	
	07:00	31,14	30,82	0,32	0,00				1	1	1	1					9,86	9,96	
	08:00	34,98	34,98	0,00	0,00				1	1	1	1					6	10,76	10,73
	09:00	38,27	38,27	0,00	0,00			1	1	1	1			1		8	12,32	12,45	
	10:00	39,20	39,20	0,00	0,00			1	1	1	1			1		11	13,63	13,62	
	11:00	40,88	40,88	0,00	0,00			1	1	1	1			1		11	13,73	13,73	
	12:00	43,22	43,22	0,01	0,00		1	1	1	1	1	1			1		11	13,73	13,73
	13:00	44,70	44,70	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1			3		10	13,67	13,73
	14:00	44,44	44,35	0,09	0,00	1	1	1	1	1	1	1			3		10	13,58	13,59
	15:00	44,13	43,90	0,23	0,00	1	1	1	1	1	1	1			2		10	13,60	13,57
	16:00	43,31	42,33	0,98	0,00	1	1	1	1	1	1	1			2		10	13,29	13,37
	17:00	44,01	43,26	0,75	0,00	1	1	1	1	1	1	1			2		9	13,56	13,60
	18:00	45,21	44,41	0,79	0,00	1	1	1	1	1	1	1			2		10	13,73	13,73
	19:00	44,75	43,85	0,89	0,00	1	1	1	1	1	1	1			2		10	13,10	13,07
	20:00	45,07	43,64	1,42	0,00	1	1	1	1	1	1	1			2		10	13,68	13,68
	21:00	46,04	44,30	1,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1			2		10	13,73	13,73
	22:00	44,05	42,02	2,04	0,00	1	1	1	1	1	1	1					9	13,68	13,67
	23:00	40,18	38,54	1,64	0,00	1	1	1	1	1	1	1					6	12,09	12,04

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή κατά το διάστημα 19:10 με 19:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης