

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	36,21	35,03	1,18	0,00	1	1	1	1	1	1					3	10,21	10,16
	01:00	32,92	32,88	0,04	0,00	1	1	1	1	1	1						8,59	8,61
	02:00	30,64	30,64	0,00	0,00		1	1	1	1	1						7,83	7,79
	03:00	29,20	29,20	0,00	0,00		1	1	1	1	1						6,38	6,36
	04:00	28,32	28,32	0,00	0,00		1	1	1	1	1						5,46	5,44
	05:00	27,82	27,82	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1					5,00	4,99
	06:00	28,29	28,16	0,13	0,00		1	1	1	1	1					3	7,00	7,22
	07:00	32,12	31,92	0,19	0,00				1	1	1					9	11,75	11,84
	08:00	36,11	35,94	0,18	0,00				1	1	1					10	12,51	12,47
	09:00	39,63	39,28	0,35	0,00			1	1	1	1					10	13,56	13,59
	10:00	41,86	41,54	0,32	0,00		1	1	1	1	1	1				10	13,72	13,73
	11:00	43,53	43,11	0,41	0,00		1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	12:00	45,74	45,27	0,47	0,00	1	1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	13:00	48,33	47,89	0,43	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	14:00	47,35	46,81	0,54	0,00	1	1	1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	15:00	46,66	46,04	0,62	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	16:00	45,65	45,13	0,52	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	17:00	46,36	46,15	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	18:00	48,39	48,38	0,01	0,00	1	1	1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	19:00	49,14	49,14	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	20:00	47,83	47,83	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	21:00	47,55	47,53	0,02	0,00	1	1	1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	22:00	44,48	44,22	0,27	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		11	13,57	13,58
	23:00	40,76	40,34	0,42	0,00	1	1	1	1	1	1	1				9	11,83	11,84

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Τα ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ και ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 17:30 με 18:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης