

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	34,55	24,82	9,73	0,00			1	1	1	1						13,55	13,53	
	01:00	31,71	24,10	7,61	0,00			1	1	1	1							11,29	11,27
	02:00	30,02	22,93	7,09	0,00			1	1	1	1							9,56	9,50
	03:00	28,91	22,97	5,93	0,00			1	1	1	1							8,47	8,43
	04:00	27,78	22,50	5,28	0,00			1	1	1	1							7,30	7,29
	05:00	27,33	22,28	5,05	0,00			1	1	1	1		1					6,84	6,82
	06:00	28,22	22,65	5,57	0,00			1	1	1	1		1					7,63	7,70
	07:00	32,14	23,95	8,19	0,00			1	1	1	1		1					11,45	11,56
	08:00	35,86	26,79	9,07	0,00			1	1	1	1		1					1	13,71
	09:00	38,57	30,17	8,41	0,00			1	1	1	1	1					4	13,73	13,73
	10:00	39,46	31,42	8,04	0,00			1	1	1	1	1					6	13,73	13,73
	11:00	40,81	30,21	10,60	0,00			1	1	1	1	1	1				4	13,66	13,66
	12:00	42,45	30,36	12,08	0,00			1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	44,67	32,91	11,77	0,00			1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	14:00	44,45	33,30	11,15	0,00			1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	15:00	43,76	33,40	10,36	0,00			1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	16:00	43,63	38,78	4,86	0,00			1	1	1	1	1	1				7	12,65	12,95
	17:00	44,43	42,69	1,74	0,00			1	1	1	1	1	1				10	9,62	13,53
	18:00	46,01	39,05	6,95	0,00			1	1	1	1	1	1				8	11,04	13,73
	19:00	45,95	34,14	11,82	0,00			1	1	1	1	1	1				5	13,72	13,73
	20:00	44,67	32,17	12,49	0,00			1	1	1	1	1	1				3	13,72	13,73
	21:00	44,77	32,62	12,15	0,00			1	1	1	1	1	1				3	13,72	13,73
	22:00	42,30	30,38	11,92	0,00			1	1	1	1	1	1					13,72	13,73
	23:00	38,93	28,41	10,51	0,00			1	1	1	1	1	1					13,62	13,63

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 16:30 με 18:30 βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης