

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	35,84	26,69	9,15	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73
	01:00	33,20	26,14	7,06	0,00			1	1		1	1					12,73	12,69
	02:00	31,39	27,37	4,02	0,00			1	1		1	1					10,96	10,92
	03:00	29,98	26,31	3,68	0,00			1	1		1	1					9,51	9,50
	04:00	29,27	24,59	4,68	0,00			1	1		1	1					8,78	8,79
	05:00	29,09	22,16	6,93	0,00			1	1		1	1					8,59	8,61
	06:00	29,48	22,18	7,30	0,00			1	1		1	1					8,89	8,94
	07:00	33,15	23,39	9,76	0,00			1	1		1	1					12,36	12,48
	08:00	37,02	27,22	9,80	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73
	09:00	39,97	32,74	7,23	0,00			1	1	1	1	1					13,67	13,67
	10:00	41,86	34,30	7,55	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	43,35	35,59	7,76	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	45,44	39,62	5,82	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	13:00	47,51	42,57	4,94	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	14:00	47,95	39,33	8,61	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	15:00	47,86	35,40	12,46	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	16:00	47,21	34,64	12,57	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	47,47	35,06	12,41	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	18:00	48,97	36,82	12,15	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	19:00	47,72	35,99	11,73	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	20:00	45,41	33,31	12,10	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	21:00	46,35	34,23	12,12	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	22:00	43,29	31,22	12,07	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	23:00	39,70	27,51	12,19	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης