

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	35,06	30,60	4,46	0,00			1	1	1	1	1				10,33	10,51
	01:00	32,11	26,71	5,40	0,00			1	1		1	1				11,65	11,63
	02:00	30,27	22,66	7,61	0,00				1		1	1				11,50	11,48
	03:00	28,56	22,76	5,81	0,00				1		1	1				11,43	11,43
	04:00	27,60	20,52	7,09	0,00				1		1	1				11,07	11,06
	05:00	27,22	18,79	8,43	0,00				1		1	1				10,90	10,90
	06:00	27,96	22,06	5,91	0,00				1		1	1				11,10	11,05
	07:00	31,94	29,73	2,21	0,00				1	1	1	1				11,03	11,13
	08:00	36,66	34,73	1,93	0,00			1	1	1	1	1				11,81	11,74
	09:00	39,73	38,65	1,08	0,00		1	1	1	1	1	1				12,05	12,02
	10:00	40,52	38,30	2,22	0,00		1	1	1	1	1	1				12,14	12,15
	11:00	42,30	39,38	2,92	0,00		1	1	1	1	1	1				13,58	13,59
	12:00	44,59	39,88	4,71	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	46,76	41,64	5,12	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	45,99	40,31	5,68	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	45,47	37,41	8,06	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	41,81	34,34	7,47	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,91	12,53
	17:00	45,75	40,06	5,68	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,10	43,79	4,31	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	48,24	45,12	3,13	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	46,64	40,21	6,43	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	47,07	40,01	7,06	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	45,05	39,66	5,39	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	41,41	38,06	3,35	0,00		1	1	1	1	1	1				12,85	12,77

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 16:35 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης