

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	39,92	34,79	5,13	0,00			1	1	1	1	1				12,89	12,85
	01:00	37,05	32,30	4,75	0,00			1	1	1	1	1				11,18	11,12
	02:00	34,49	28,74	5,75	0,00				1	1	1	1				11,98	12,17
	03:00	33,01	25,85	7,16	0,00				1	1	1	1				12,38	12,37
	04:00	31,85	23,81	8,04	0,00				1	1	1	1				11,24	11,23
	05:00	30,98	22,89	8,08	0,00				1	1	1	1				10,39	10,33
	06:00	30,80	22,71	8,08	0,00				1	1	1	1				10,21	10,31
	07:00	32,83	24,35	8,48	0,00				1	1	1	1				13,01	12,97
	08:00	35,27	25,12	10,15	0,00				1	1	1	1				13,67	13,69
	09:00	37,74	26,68	11,05	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	39,17	28,25	10,92	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	40,84	31,59	9,25	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	42,84	31,69	11,15	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	44,70	33,46	11,24	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	43,87	33,99	9,88	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	42,96	32,79	10,17	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	43,43	32,49	10,94	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	43,88	33,26	10,62	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	44,60	34,82	9,77	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,37	32,37	12,00	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,71	30,35	12,36	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,26	30,97	12,29	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	40,50	28,56	11,94	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	36,69	25,87	10,82	0,00			1	1	1	1	1				12,18	12,11

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης