

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	34,03	22,67	11,36	0,00				1	1	1					12,77	12,88
	01:00	31,23	20,47	10,76	0,00				1	1	1					12,53	12,51
	02:00	29,84	20,02	9,82	0,00				1	1	1					11,96	11,95
	03:00	28,62	19,42	9,20	0,00				1	1	1					11,46	11,47
	04:00	27,54	18,63	8,91	0,00				1	1	1					11,02	11,02
	05:00	26,67	17,57	9,09	0,00				1	1	1					10,70	10,67
	06:00	26,76	20,34	6,43	0,00				1	1	1					7,19	10,62
	07:00	28,55	19,62	8,93	0,00				1	1	1					10,02	11,41
	08:00	29,63	19,17	10,46	0,00				1	1	1					11,85	11,85
	09:00	30,55	19,50	11,05	0,00				1	1	1					12,19	12,21
	10:00	31,00	20,18	10,82	0,00				1	1	1					12,39	12,39
	11:00	31,84	20,44	11,40	0,00					1	1	1				12,71	12,73
	12:00	32,62	20,92	11,71	0,00					1	1	1				13,04	13,05
	13:00	32,28	20,59	11,70	0,00					1	1	1				12,92	12,94
	14:00	30,59	19,40	11,19	0,00					1	1	1				12,28	12,24
	15:00	29,54	18,64	10,90	0,00					1	1	1				11,84	11,82
	16:00	29,55	18,62	10,93	0,00					1	1	1				11,79	11,80
	17:00	31,42	19,79	11,64	0,00					1	1	1				12,53	12,55
	18:00	33,75	21,48	12,27	0,00					1	1	1	1			13,45	13,47
	19:00	35,07	22,60	12,47	0,00			1		1	1	1				13,72	13,73
	20:00	35,41	23,29	12,12	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	36,59	24,45	12,14	0,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	22:00	34,51	22,91	11,61	0,00			1		1	1	1				13,48	13,44
	23:00	31,06	21,35	9,72	0,00			1		1	1	1				10,62	10,49

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 06:22 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Στις 07:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης