

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	7,67	7,56	0,10				1	1						1,55	1,15	
	01:00	7,02	6,97	0,05				1	1						1,02	0,51	
	02:00	6,59	6,57	0,02				1	1						0,91	0,46	
	03:00	6,32	6,31	0,00	1	1			1						1,37	1,02	
	04:00	6,24	6,24	0,00		1			1						2,11	1,90	
	05:00	6,21	6,19	0,02		1			1						2,11	1,87	
	06:00	6,48	6,48	0,00	1	1			1						1,78	1,45	
	07:00	7,35	7,35	0,00	1	1			1						2,13	1,92	
	08:00	8,27	8,27	0,00				1	1						1,83	1,41	
	09:00	9,27	9,26	0,01				1	1						2,75	2,73	
	10:00	9,50	9,45	0,05				1	1						2,98	2,96	
	11:00	8,97	8,93	0,04				1	1						3,03	2,53	
	12:00	10,01	9,94	0,08		1		1	1						2,99	2,57	
	13:00	10,38	10,21	0,17		1		1	1						3,04	2,73	
	14:00	10,48	10,16	0,32		1		1	1						3,04	2,87	
	15:00	10,04	9,84	0,20		1		1	1						2,97	2,40	
	16:00	9,77	9,28	0,50		1		1	1						2,64	2,05	
	17:00	10,03	8,86	1,17		1		1	1						2,88	2,34	
	18:00	10,60	9,52	1,08		1		1	1						3,04	2,86	
	19:00	10,77	8,65	2,12		1		1	1						3,04	2,81	
	20:00	10,65	8,22	2,44		1		1	1						3,04	2,73	
	21:00	10,71	8,40	2,31		1		1	1						3,04	2,79	
	22:00	10,02	7,58	2,43		1		1	1						2,71	2,17	
	23:00	8,98	6,57	2,41				1	1						2,50	1,88	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης