

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	9,05	7,61	1,45	1		1				2,65
	01:00	8,47	7,27	1,19	1		1				2,65
	02:00	8,00	6,44	1,55	1		1				2,65
	03:00	7,79	5,90	1,89	1		1				2,65
	04:00	7,69	5,62	2,07	1		1				2,65
	05:00	7,62	5,68	1,95	1		1				2,65
	06:00	7,78	5,99	1,79	1		1				2,65
	07:00	8,54	6,65	1,88	1		1				2,65
	08:00	9,19	6,98	2,21	1		1				2,65
	09:00	9,35	7,31	2,04	1		1				2,65
	10:00	9,57	7,82	1,75	1		1				2,65
	11:00	9,92	7,68	2,23	1		1				2,65
	12:00	10,47	8,19	2,27	1		1				2,65
	13:00	10,49	8,35	2,15	1		1				2,65
	14:00	10,44	8,29	2,15	1		1			1	2,65
	15:00	10,66	8,55	2,11	1		1			1	2,65
	16:00	10,78	8,65	2,13	1		1			1	2,65
	17:00	10,88	9,01	1,88	1		1			2	2,65
	18:00	11,41	10,22	1,18	1		1			3	2,65
	19:00	11,96	10,27	1,69	1		1			3	2,65
	20:00	11,90	10,95	0,95	1		1			4	2,65
	21:00	11,92	10,62	1,30	1		1			4	2,65
	22:00	11,49	10,50	0,98	1		1			4	2,65
	23:00	11,04	10,10	0,94	1		1			4	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης