

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	10,18	8,98	1,20	1		1			3	2,65
	01:00	9,47	8,33	1,14	1		1			2	2,65
	02:00	9,04	8,14	0,89	1		1			1	2,65
	03:00	8,75	7,33	1,42	1		1			2	2,65
	04:00	8,45	6,78	1,67			1			3	2,65
	05:00	8,27	7,24	1,03			1			4	2,65
	06:00	8,26	7,09	1,18			1			4	2,65
	07:00	8,78	6,61	2,16			1			4	2,65
	08:00	9,37	6,98	2,39	1		1				2,65
	09:00	9,91	7,35	2,55	1		1				2,65
	10:00	10,42	7,82	2,60	1		1				2,65
	11:00	10,31	7,71	2,61	1		1				2,65
	12:00	10,57	7,97	2,60	1		1				2,65
	13:00	10,55	7,94	2,60	1		1				2,65
	14:00	10,46	7,85	2,61	1		1				2,65
	15:00	10,59	7,98	2,61	1		1				2,65
	16:00	10,64	8,04	2,61	1		1				2,65
	17:00	10,61	8,01	2,60	1		1				2,65
	18:00	11,16	8,56	2,60	1		1			1	2,65
	19:00	11,43	8,82	2,61	1		1			1	2,65
	20:00	11,51	9,02	2,49	1		1			2	2,65
	21:00	11,58	9,28	2,30	1		1			2	2,65
	22:00	11,09	8,66	2,43	1		1			2	2,65
	23:00	10,45	8,09	2,36	1		1			1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης