

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	9,64	7,19	2,45	1		1				2,65
	01:00	9,12	6,84	2,28	1		1				2,65
	02:00	8,64	6,35	2,29	1		1				2,65
	03:00	8,45	6,02	2,43	1		1				2,65
	04:00	8,36	5,86	2,50	1		1				2,65
	05:00	8,04	5,54	2,50	1		1				2,65
	06:00	7,94	5,42	2,52	1		1				2,65
	07:00	8,37	5,81	2,56	1		1				2,65
	08:00	9,31	6,71	2,60	1		1				2,65
	09:00	9,90	7,29	2,61	1		1				2,65
	10:00	10,06	7,46	2,60	1		1				2,65
	11:00	10,20	7,62	2,59	1		1				2,65
	12:00	10,39	7,79	2,60	1		1				2,65
	13:00	10,43	7,83	2,60	1		1				2,65
	14:00	10,07	7,47	2,59	1		1				2,65
	15:00	10,20	7,61	2,59	1		1				2,65
	16:00	10,21	7,60	2,61	1		1				2,65
	17:00	10,29	7,68	2,61	1		1				2,65
	18:00	10,56	7,96	2,60	1		1				2,65
	19:00	11,25	8,66	2,59	1		1			1	2,65
	20:00	11,34	8,81	2,53	1		1			1	2,65
	21:00	11,28	8,79	2,48	1		1			1	2,65
	22:00	10,87	8,36	2,51	1		1			1	2,65
	23:00	10,33	8,08	2,25	1		1			1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης