

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	8,43	6,46	1,98	1	1					2,65
	01:00	7,85	6,39	1,46	1	1					2,65
	02:00	7,23	6,05	1,18	1	1					2,65
	03:00	7,06	6,20	0,86	1	1					2,65
	04:00	6,78	5,47	1,30	1	1					2,65
	05:00	6,83	5,02	1,81	1	1					2,48
	06:00	6,88	5,91	0,97	1	1					1,20
	07:00	7,50	6,61	0,89	1	1					1,20
	08:00	8,19	7,39	0,80	1	1					2,65
	09:00	8,53	7,54	1,00	1	1					2,65
	10:00	8,77	7,86	0,91	1	1					2,65
	11:00	8,96	8,23	0,72	1	1					2,65
	12:00	9,27	8,59	0,67	1	1				1	2,65
	13:00	9,27	8,73	0,54	1	1				1	2,65
	14:00	9,19	8,53	0,66	1	1				1	2,65
	15:00	9,20	8,30	0,90	1	1				1	2,65
	16:00	9,00	8,46	0,54	1	1				1	2,65
	17:00	9,42	8,97	0,45	1	1				1	2,65
	18:00	9,83	9,57	0,25	1	1				2	2,65
	19:00	10,02	9,95	0,07	1	1				2	2,65
	20:00	9,86	9,76	0,11	1	1				3	2,65
	21:00	9,97	9,95	0,02	1	1				3	2,65
	22:00	9,61	9,61	0,00	1	1				2	2,65
	23:00	9,23	9,23	0,00	1	1				2	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης