

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	8,38	8,33	0,04	1	1				1	2,65
	01:00	7,85	7,78	0,07	1	1					2,65
	02:00	7,29	7,01	0,28	1	1					2,65
	03:00	7,16	6,64	0,52	1	1					2,65
	04:00	6,90	6,21	0,70	1	1					2,65
	05:00	6,77	6,17	0,60	1	1					2,65
	06:00	6,78	6,28	0,51	1	1					2,65
	07:00	7,28	6,86	0,42	1	1					2,65
	08:00	7,74	7,42	0,32	1	1					2,65
	09:00	8,39	7,98	0,42	1	1					2,65
	10:00	8,40	8,10	0,30	1	1					2,65
	11:00	9,00	8,82	0,18	1	1				1	2,65
	12:00	9,28	8,84	0,45	1	1				1	2,65
	13:00	9,52	9,47	0,05	1	1				1	2,65
	14:00	9,58	9,58	0,00	1	1				2	2,65
	15:00	9,57	9,57	0,00	1	1				2	2,65
	16:00	9,54	9,54	0,00	1	1				2	2,65
	17:00	9,64	9,64	0,00	1	1				2	2,65
	18:00	10,30	10,30	0,00	1	1				3	2,65
	19:00	10,61	10,61	0,00	1	1				3	2,65
	20:00	10,32	10,32	0,00	1	1				3	2,65
	21:00	10,53	10,53	0,00	1	1				3	2,65
	22:00	10,38	10,38	0,00	1	1				3	2,65
	23:00	10,04	10,04	0,00	1	1				3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης