

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	8,89	6,35	2,54	1		1				2,65
	01:00	8,35	5,77	2,59	1		1				2,65
	02:00	7,81	5,21	2,60	1		1				2,65
	03:00	7,62	5,09	2,53	1		1				2,59
	04:00	7,31	5,29	2,02	1		1				2,15
	05:00	7,17	5,16	2,01	1		1				2,14
	06:00	7,27	5,98	1,30	1		1				1,45
	07:00	7,73	6,56	1,17	1		1				1,45
	08:00	8,13	6,96	1,17	1		1				1,45
	09:00	8,41	7,24	1,18	1		1				1,45
	10:00	8,64	7,47	1,18	1		1				1,45
	11:00	8,54	8,11	0,43	1		1				1,45
	12:00	9,36	9,36	0,00	1		1			1	1,45
	13:00	9,37	9,37	0,00	1		1			1	1,45
	14:00	9,24	9,24	0,00	1		1			1	1,45
	15:00	9,12	9,12	0,00	1		1			1	1,45
	16:00	9,00	9,00	0,00	1		1			1	1,45
	17:00	9,25	9,25	0,00	1		1			1	1,45
	18:00	9,38	9,38	0,00	1		1			1	1,45
	19:00	9,64	9,64	0,00	1		1			1	1,45
	20:00	9,45	9,45	0,00	1		1			1	1,45
	21:00	9,42	9,42	0,00	1		1			2	1,45
	22:00	9,76	9,76	0,00	1		1			2	1,45
	23:00	9,48	9,48	0,00	1		1			2	1,45

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης