

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z(x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	2,73	2,06	0,68			1		1	1			0,96	0,96
	01:00	2,57	1,93	0,64			1		1	1			0,88	0,88
	02:00	2,45	1,87	0,57			1		1	1			0,77	0,77
	03:00	2,48	1,88	0,60			1		1	1			0,81	0,80
	04:00	2,39	1,90	0,49			1		1	1			0,72	0,71
	05:00	2,35	1,95	0,40			1		1	1			0,68	0,67
	06:00	2,37	1,89	0,48			1		1	1			0,68	0,69
	07:00	2,67	2,21	0,46			1		1	1			0,94	0,94
	08:00	2,89	2,48	0,41			1		1	1		1	0,84	0,77
	09:00	2,88	2,45	0,43			1		1	1		1	0,53	0,50
	10:00	2,95	2,47	0,48			1		1	1		1	0,56	0,57
	11:00	3,25	2,69	0,56			1		1	1		1	0,76	0,77
	12:00	3,40	2,80	0,61			1		1	1		1	0,82	0,82
	13:00	3,49	2,85	0,64			1		1	1		1	0,89	0,89
	14:00	3,41	2,80	0,61			1		1	1		1	0,82	0,83
	15:00	3,41	2,81	0,61			1		1	1		1	0,82	0,84
	16:00	3,48	2,84	0,64			1		1	1		1	0,88	0,87
	17:00	3,57	2,91	0,67			1		1	1		1	0,94	0,93
	18:00	3,70	3,01	0,69			1		1	1		1	0,98	0,98
	19:00	3,72	3,03	0,69			1		1	1		1	0,99	0,99
	20:00	3,69	3,01	0,68			1		1	1		1	0,97	0,98
	21:00	3,78	3,18	0,60	1		1		1	1			0,81	0,86
	22:00	3,67	2,88	0,78	1		1		1	1			1,17	1,20
	23:00	3,40	2,63	0,78	1		1		1	1			1,16	1,15

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Δοκιμαστική λειτουργία της μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης