

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	3,14	2,49	0,65	1				1	1			0,91	1,10
	01:00	2,86	2,20	0,66	1				1	1			0,92	1,00
	02:00	2,70	2,05	0,65	1				1	1			0,94	0,94
	03:00	2,61	1,99	0,61	1				1	1			0,91	0,91
	04:00	2,54	1,91	0,63	1				1	1			0,86	0,86
	05:00	2,45	1,87	0,58	1				1	1			0,78	0,77
	06:00	2,33	1,81	0,52	1				1	1			0,63	0,65
	07:00	2,72	2,08	0,63	1				1	1			0,94	0,95
	08:00	2,89	2,32	0,57					1	1		1	0,81	0,65
	09:00	3,10	2,52	0,58					1	1		1	0,77	1,08
	10:00	3,26	2,56	0,70					1	1		1	1,20	1,14
	11:00	3,34	2,54	0,80					1	1		1	1,20	1,17
	12:00	3,33	2,53	0,80					1	1		1	1,20	1,16
	13:00	3,44	2,65	0,80	1				1	1		1	1,20	1,20
	14:00	3,38	2,73	0,65	1				1	1		1	0,91	1,14
	15:00	3,34	2,71	0,64	1				1	1		1	0,88	1,10
	16:00	3,37	2,72	0,65	1				1	1		1	0,89	1,13
	17:00	3,52	2,77	0,75	1				1	1		1	1,10	1,20
	18:00	3,55	2,75	0,80	1				1	1		1	1,20	1,20
	19:00	3,58	2,78	0,80	1				1	1		1	1,20	1,20
	20:00	3,58	2,79	0,80	1				1	1		1	1,20	1,20
	21:00	3,65	2,87	0,77	1				1	1		1	1,15	1,20
	22:00	3,42	2,69	0,73	1		1		1	1			1,07	1,18
	23:00	3,18	2,51	0,67	1		1		1	1			0,95	0,94

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης