

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ρ Α Τ Μ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	2,88	2,31	0,57	1				1	1			0,74	1,01
	01:00	2,64	1,99	0,66	1				1	1			0,92	0,93
	02:00	2,48	1,89	0,59	1				1	1			0,81	0,80
	03:00	2,49	1,89	0,60	1				1	1			0,80	0,81
	04:00	2,40	1,92	0,49	1				1	1			0,73	0,72
	05:00	2,33	1,80	0,53	1				1	1			0,66	0,65
	06:00	2,21	1,80	0,42	1				1	1			0,53	0,53
	07:00	2,48	2,08	0,40	1				1	1			0,76	0,80
	08:00	2,74	2,25	0,49	1					1		1	0,68	0,96
	09:00	2,98	2,57	0,41	1					1		1	0,61	1,04
	10:00	3,09	2,55	0,54	1				1		1	1	0,71	0,85
	11:00	3,18	2,59	0,59	1				1		1	1	0,79	0,94
	12:00	3,18	2,62	0,56	1				1		1	1	0,80	0,94
	13:00	3,35	2,69	0,66	1				1		1	1	0,92	1,11
	14:00	3,30	2,63	0,66	1				1		1	1	0,93	1,06
	15:00	3,25	2,60	0,65	1				1		1	1	0,90	1,01
	16:00	3,21	2,62	0,59	1				1		1	1	0,78	0,97
	17:00	3,40	2,69	0,71					1	1	1	1	1,02	1,16
	18:00	3,56	2,76	0,80					1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	3,52	2,72	0,80					1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	3,54	2,74	0,80					1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	3,63	2,84	0,80					1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	3,42	2,63	0,79					1	1	1	1	1,20	1,18
	23:00	3,32	2,52	0,80	1		1		1	1			1,20	1,08

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης