

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	3,04	2,27	0,77	1		1		1	1			1,20	0,88
	01:00	2,76	1,99	0,77	1				1	1			1,20	0,97
	02:00	2,58	1,80	0,78	1				1	1			1,20	0,89
	03:00	2,51	1,77	0,74	1				1	1			1,20	0,83
	04:00	2,47	1,68	0,79	1				1	1			1,20	0,83
	05:00	2,41	1,91	0,50	1				1	1			1,20	0,76
	06:00	2,40	1,93	0,47	1				1	1			1,20	0,72
	07:00	2,68	2,50	0,18	1				1	1			1,17	0,92
	08:00	2,91	2,54	0,36	1				1	1		1	0,80	0,80
	09:00	3,09	2,50	0,60	1				1	1		1	0,80	0,81
	10:00	3,36	2,77	0,59	1				1	1		1	0,94	0,94
	11:00	3,43	2,85	0,58	1				1	1		1	0,96	0,96
	12:00	3,53	2,87	0,66	1				1	1		1	0,92	0,90
	13:00	3,55	2,87	0,68	1				1	1		1	0,97	0,96
	14:00	3,54	2,86	0,68	1				1	1		1	0,96	0,96
	15:00	3,31	2,69	0,62	1				1	1		1	0,84	0,83
	16:00	3,36	2,73	0,63	1				1	1		1	0,86	0,86
	17:00	3,53	2,78	0,75	1				1	1		1	1,10	0,95
	18:00	3,64	2,84	0,80	1				1	1		1	1,20	1,00
	19:00	3,66	2,86	0,80	1				1	1		1	1,20	1,00
	20:00	3,67	2,87	0,80	1				1	1		1	1,20	1,00
	21:00	3,73	2,93	0,80	1				1	1		1	1,20	1,03
	22:00	3,52	2,72	0,80	1				1	1		1	1,20	1,02
	23:00	3,35	2,64	0,70	1		1		1	1			1,20	1,10

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης