

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	3,05	2,55	0,50	1		1		1	1			1,20	0,82
	01:00	2,81	2,34	0,47	1				1	1			1,20	0,91
	02:00	2,63	2,26	0,37	1				1	1			1,20	0,92
	03:00	2,55	2,35	0,20	1				1	1			1,20	0,87
	04:00	2,48	2,39	0,09	1				1	1			1,20	0,80
	05:00	2,39	2,22	0,17	1				1	1			1,20	0,71
	06:00	2,44	2,32	0,12	1				1	1			1,20	0,75
	07:00	2,67	2,63	0,05	1				1	1			1,20	0,93
	08:00	3,03	2,99	0,04	1				1	1		1	1,20	0,65
	09:00	3,36	3,35	0,02	1				1	1		1	1,20	0,69
	10:00	3,57	3,51	0,06	1				1	1		1	1,20	0,88
	11:00	3,71	3,58	0,13	1				1	1		1	1,20	0,95
	12:00	3,79	3,54	0,25	1				1	1		1	1,20	0,96
	13:00	3,81	3,68	0,13	1				1	1		1	1,20	0,97
	14:00	3,66	3,60	0,06	1				1	1		1	1,20	0,91
	15:00	3,50	3,30	0,21	1				1	1		1	1,20	0,83
	16:00	3,55	3,31	0,24	1				1	1		1	1,20	0,87
	17:00	3,53	3,33	0,20	1				1	1		1	1,07	0,85
	18:00	3,58	3,31	0,27	1				1	1		1	0,88	0,88
	19:00	3,55	3,44	0,11	1				1	1		1	0,87	0,87
	20:00	3,57	3,50	0,07	1				1	1		1	0,88	0,88
	21:00	3,63	3,58	0,05	1				1	1		1	0,92	0,92
	22:00	3,41	3,33	0,08	1				1	1		1	0,85	0,88
	23:00	3,17	3,11	0,05	1		1		1	1			0,94	0,94

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης