

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	2,83	2,81	0,02	1		1		1	1			0,73	0,78
	01:00	2,56	2,55	0,00	1				1	1			0,88	0,87
	02:00	2,40	2,37	0,02	1				1	1			0,72	0,72
	03:00	2,29	2,24	0,05	1				1	1			0,62	0,61
	04:00	2,21	2,04	0,17	1				1	1			0,53	0,53
	05:00	2,17	2,09	0,08			1		1	1			0,49	0,47
	06:00	2,16	2,13	0,04			1		1	1			0,49	0,49
	07:00	2,45	2,45	0,00			1		1	1			0,68	0,63
	08:00	2,65	2,65	0,00					1	1		1	0,47	0,46
	09:00	2,82	2,82	0,00					1	1		1	0,53	0,45
	10:00	3,00	3,00	0,00					1	1	1	1	0,26	0,26
	11:00	3,12	3,12	0,00					1	1	1	1	0,37	0,38
	12:00	3,16	3,16	0,01					1	1	1	1	0,43	0,42
	13:00	3,17	3,17	0,01					1	1	1	1	0,44	0,44
	14:00	3,10	3,08	0,02					1	1	1	1	0,45	0,44
	15:00	3,05	3,05	0,00					1	1	1	1	0,43	0,42
	16:00	3,03	3,03	0,00					1	1	1	1	0,40	0,40
	17:00	3,11	3,11	0,00					1	1	1	1	0,48	0,48
	18:00	3,23	3,23	0,00					1	1	1	1	0,59	0,57
	19:00	3,33	3,33	0,00					1	1	1	1	0,65	0,66
	20:00	3,41	3,41	0,00					1	1	1	1	0,71	0,72
	21:00	3,48	3,48	0,00					1	1	1	1	0,81	0,81
	22:00	3,37	3,37	0,00					1	1	1	1	0,59	0,52
	23:00	3,37	3,37	0,00	1	1	1		1	1			0,59	0,61

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης