

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	3,05	3,05	0,00	1	1	1		1				0,76	0,81
	01:00	2,76	2,76	0,00	1	1	1		1				0,54	0,52
	02:00	2,61	2,61	0,00	1	1	1		1				0,45	0,56
	03:00	2,52	2,52	0,00	1	1	1						0,84	0,85
	04:00	2,43	2,43	0,00	1	1	1						0,76	0,75
	05:00	2,39	2,39	0,00	1	1	1						0,71	0,71
	06:00	2,39	2,39	0,00	1	1	1						0,70	0,70
	07:00	2,75	2,75	0,00	1	1					1	1	0,57	0,36
	08:00	3,00	3,00	0,00	1	1					1	1	0,26	0,27
	09:00	3,25	3,25	0,00	1					1	1	1	0,53	0,57
	10:00	3,39	3,39	0,00	1					1	1	1	0,72	0,72
	11:00	3,50	3,50	0,00	1					1	1	1	0,80	0,82
	12:00	3,58	3,58	0,00	1					1	1	1	0,89	0,89
	13:00	3,64	3,64	0,00	1					1	1	1	0,92	0,92
	14:00	3,62	3,58	0,04	1					1	1	1	0,92	0,91
	15:00	3,51	3,41	0,11	1					1	1	1	0,85	0,84
	16:00	3,44	3,33	0,11	1					1	1	1	0,77	0,77
	17:00	3,47	3,38	0,09	1					1	1	1	0,79	0,79
	18:00	3,56	3,55	0,00	1					1	1	1	0,88	0,88
	19:00	3,65	3,65	0,00	1					1	1	1	0,92	0,92
	20:00	3,67	3,67	0,00	1					1	1	1	0,92	0,92
	21:00	3,89	3,89	0,00	1	1				1	1	1	0,69	0,66
	22:00	3,65	3,65	0,00	1	1	1			1		1	0,43	0,41
	23:00	3,37	3,37	0,00	1	1	1			1		1	0,30	0,54

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης