

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	3,04	3,04	0,00	1	1	1			1			0,78	0,80
	01:00	2,77	2,76	0,01	1	1	1			1			0,58	0,63
	02:00	2,62	2,61	0,01	1	1	1						0,89	0,91
	03:00	2,63	2,63	0,00	1	1	1						0,92	0,92
	04:00	2,48	2,48	0,00	1	1	1						0,82	0,81
	05:00	2,42	2,41	0,00	1	1	1						0,74	0,74
	06:00	2,46	2,42	0,04	1	1	1			1			0,73	0,73
	07:00	2,75	2,74	0,01	1	1				1		1	0,80	0,69
	08:00	2,99	2,99	0,00	1	1				1		1	0,44	0,44
	09:00	3,29	3,27	0,02	1	1				1		1	0,59	0,60
	10:00	3,45	3,43	0,02	1	1				1		1	0,75	0,77
	11:00	3,57	3,54	0,04	1	1				1	1	1	0,73	0,63
	12:00	3,63	3,58	0,05	1	1				1	1	1	0,58	0,59
	13:00	3,67	3,62	0,05	1	1				1	1	1	0,62	0,63
	14:00	3,62	3,50	0,12	1					1	1	1	0,77	0,83
	15:00	3,56	3,49	0,07	1					1	1	1	0,93	0,93
	16:00	3,65	3,61	0,04	1					1	1	1	0,94	0,88
	17:00	3,85	3,77	0,08	1	1				1	1	1	0,71	0,79
	18:00	3,93	3,87	0,05	1	1				1	1	1	0,89	0,86
	19:00	4,04	3,94	0,10	1	1				1	1	1	0,99	0,97
	20:00	4,06	4,00	0,06	1	1				1	1	1	0,96	0,96
	21:00	4,14	4,10	0,03	1	1				1	1	1	1,07	1,06
	22:00	3,86	3,84	0,02	1	1				1	1	1	0,78	0,74
	23:00	3,65	3,57	0,08	1	1	1			1		1	0,64	0,76

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το ΑΠ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 17:30 με 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης