

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	3,33	3,05	0,28	1	1	1			1			1,05	1,09
	01:00	3,08	2,91	0,17	1	1	1			1			0,86	0,85
	02:00	2,88	2,86	0,02	1	1	1			1			0,64	0,64
	03:00	2,75	2,75	0,00	1	1	1						0,71	0,80
	04:00	2,60	2,60	0,00	1	1	1						0,91	0,91
	05:00	2,49	2,48	0,00	1	1	1						0,83	0,82
	06:00	2,54	2,54	0,00	1	1	1						0,83	0,84
	07:00	2,87	2,87	0,00	1	1	1				1		0,79	0,74
	08:00	3,15	3,15	0,00	1	1				1	1	1	0,75	0,78
	09:00	3,48	3,48	0,00	1	1				1	1	1	1,11	1,07
	10:00	3,70	3,70	0,00		1				1	1	1	0,94	0,93
	11:00	3,81	3,80	0,01		1				1	1	1	0,98	0,98
	12:00	3,76	3,71	0,04		1				1	1	1	0,96	0,96
	13:00	3,95	3,95	0,01		1				1	1	1	0,98	0,95
	14:00	3,93	3,93	0,00	1	1				1	1	1	0,80	0,79
	15:00	3,90	3,90	0,00	1	1				1	1	1	0,80	0,78
	16:00	3,85	3,84	0,01	1	1				1	1	1	0,70	0,71
	17:00	3,94	3,76	0,18	1	1				1	1	1	0,85	0,86
	18:00	4,09	3,83	0,26	1	1				1	1	1	1,04	1,05
	19:00	4,15	4,09	0,06	1	1				1	1	1	1,11	1,11
	20:00	4,18	4,13	0,04	1	1				1	1	1	1,05	1,06
	21:00	4,39	4,22	0,17	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,24	4,16	0,07	1	1	1			1		1	1,11	1,06
	23:00	3,93	3,92	0,02	1	1	1			1		1	0,86	0,89

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης