

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	3,55	3,53	0,02	1	1	1			1			1,18	1,19
	01:00	3,24	3,24	0,00	1	1	1			1			1,02	1,01
	02:00	3,04	3,04	0,00	1	1	1			1			0,81	0,79
	03:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1			1			0,73	0,72
	04:00	2,85	2,84	0,00	1	1	1			1			0,61	0,61
	05:00	2,76	2,75	0,01	1	1	1			1			0,52	0,52
	06:00	2,74	2,70	0,04	1	1	1			1			0,50	0,50
	07:00	3,08	2,78	0,30	1	1	1			1			0,82	0,84
	08:00	3,34	2,71	0,63	1	1				1		1	0,90	0,90
	09:00	3,69	3,29	0,40	1	1				1		1	0,69	0,98
	10:00	3,87	3,54	0,33	1	1				1		1	0,50	1,01
	11:00	3,92	3,71	0,21	1	1				1		1	0,50	0,98
	12:00	3,97	3,64	0,34	1	1				1		1	0,50	0,74
	13:00	3,91	3,38	0,53	1					1	1	1	0,54	0,74
	14:00	3,65	2,75	0,90	1					1	1	1	0,99	1,00
	15:00	3,64	2,75	0,90	1					1	1	1	0,99	0,99
	16:00	3,63	2,70	0,93	1					1	1	1	0,99	0,99
	17:00	3,73	3,05	0,68	1					1	1	1	1,00	1,01
	18:00	3,73	3,02	0,71	1					1	1	1	0,71	1,02
	19:00	3,89	3,09	0,80	1					1	1	1	0,80	1,08
	20:00	3,71	2,93	0,78	1					1	1	1	0,80	1,00
	21:00	3,85	3,29	0,57	1					1	1	1	0,64	1,03
	22:00	3,54	3,03	0,51	1					1	1	1	0,60	0,93
	23:00	3,23	2,55	0,69	1					1	1	1	0,69	0,98

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης