

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	2,92	2,03	0,89	1	1				1			0,98	1,02
	01:00	2,77	1,88	0,89	1	1				1			0,97	0,97
	02:00	2,63	2,25	0,38	1	1				1			0,92	0,92
	03:00	2,56	2,35	0,21	1	1				1			0,88	0,88
	04:00	2,49	2,27	0,21	1	1				1			0,80	0,81
	05:00	2,40	2,22	0,18	1	1				1			0,73	0,72
	06:00	2,49	2,35	0,14	1	1				1			0,80	0,81
	07:00	2,80	2,63	0,17	1	1				1			0,97	0,97
	08:00	2,99	2,82	0,17	1	1				1		1	0,85	0,79
	09:00	3,24	2,84	0,40	1	1				1		1	0,79	0,81
	10:00	3,33	2,94	0,39	1	1				1		1	0,93	0,88
	11:00	2,37	2,37	0,00	1	1				1	1	1	0,05	0,16
	12:00	3,65	3,58	0,07	1	1				1		1	0,59	0,80
	13:00	3,77	3,45	0,32	1	1				1		1	0,97	0,97
	14:00	3,73	3,49	0,24	1	1				1		1	1,00	0,99
	15:00	3,65	3,52	0,13	1	1				1		1	0,96	0,96
	16:00	3,67	3,60	0,08	1	1				1		1	0,97	0,97
	17:00	3,86	3,74	0,12	1	1	1			1		1	0,95	0,91
	18:00	4,11	3,93	0,19	1	1	1			1		1	1,03	1,02
	19:00	4,05	3,73	0,32	1	1	1			1		1	0,97	0,96
	20:00	3,98	3,62	0,36	1	1	1			1		1	0,88	0,90
	21:00	4,09	3,75	0,35	1	1	1			1		1	1,02	1,01
	22:00	3,85	3,00	0,85	1	1	1			1			1,13	1,16
	23:00	3,58	3,21	0,37	1	1	1			1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Μερική Διακοπή στις 10:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης