

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Α Τ Μ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	3,24	3,06	0,18	1	1	1			1			1,02	1,00
	01:00	2,96	2,68	0,28	1	1	1			1			0,74	0,73
	02:00	2,79	2,49	0,30	1	1				1			0,80	0,85
	03:00	2,69	2,47	0,23	1	1				1			0,94	0,94
	04:00	2,64	2,38	0,26	1	1				1			0,93	0,92
	05:00	2,58	2,27	0,31	1	1				1			0,89	0,89
	06:00	2,62	1,98	0,65	1	1				1			0,90	0,91
	07:00	2,91	2,21	0,70	1	1				1			1,02	1,02
	08:00	3,12	2,40	0,72	1	1				1		1	0,97	0,95
	09:00	3,35	2,96	0,39	1	1				1		1	0,83	0,83
	10:00	3,54	3,15	0,40	1	1				1		1	0,94	0,94
	11:00	3,65	3,08	0,57	1	1				1		1	0,96	0,97
	12:00	3,66	2,74	0,93	1	1				1		1	0,97	0,97
	13:00	3,67	2,90	0,77	1	1				1		1	0,97	0,97
	14:00	3,61	3,15	0,46	1	1				1		1	0,95	0,95
	15:00	3,63	2,92	0,71	1	1				1		1	0,95	0,96
	16:00	3,60	2,71	0,90	1	1				1		1	0,98	0,98
	17:00	3,71	3,11	0,60	1	1				1		1	1,01	1,00
	18:00	3,89	3,56	0,33	1	1	1			1		1	0,94	0,90
	19:00	4,02	3,37	0,65	1	1	1			1		1	0,94	0,94
	20:00	4,01	3,53	0,48	1	1	1			1		1	0,92	0,91
	21:00	4,14	3,42	0,73	1	1	1			1		1	1,08	1,07
	22:00	3,89	3,17	0,72	1	1	1			1		1	1,15	1,15
	23:00	3,37	2,71	0,66	1	1	1			1			1,11	1,10

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης