

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Τ Μ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	2,95	2,27	0,68	1	1	1			1			0,73	0,72
	01:00	2,78	2,22	0,56	1	1				1			0,78	0,84
	02:00	2,60	1,87	0,74	1	1				1			0,92	0,91
	03:00	2,49	1,99	0,50	1	1				1			0,94	0,94
	04:00	2,38	1,87	0,51	1	1				1			0,67	0,76
	05:00	2,34	2,17	0,17	1	1				1			0,18	0,62
	06:00	2,38	2,38	0,00	1	1				1			0,00	0,69
	07:00	2,60	2,60	0,00	1	1				1			0,00	0,89
	08:00	2,77	2,77	0,01	1	1				1		1	0,00	0,61
	09:00	2,99	2,98	0,01	1	1				1		1	0,00	0,54
	10:00	3,15	3,15	0,01	1	1				1		1	0,00	0,71
	11:00	3,26	3,25	0,01	1	1				1		1	0,00	0,81
	12:00	3,34	3,33	0,01	1					1	1	1	0,00	0,77
	13:00	3,36	3,35	0,01	1					1	1	1	0,00	0,78
	14:00	3,30	3,29	0,01	1					1	1	1	0,00	0,71
	15:00	3,21	3,20	0,01	1					1	1	1	0,00	0,63
	16:00	3,15	3,14	0,01	1					1	1	1	0,00	0,56
	17:00	3,35	3,34	0,01	1					1	1	1	0,00	0,76
	18:00	3,52	3,51	0,01	1					1	1	1	0,00	0,87
	19:00	3,58	3,57	0,01	1					1	1	1	0,00	0,92
	20:00	3,64	3,63	0,01	1					1	1	1	0,00	0,92
	21:00	3,78	3,77	0,01	1					1	1	1	0,00	0,97
	22:00	3,59	3,58	0,01	1					1	1	1	0,00	0,89
	23:00	3,31	3,15	0,16	1		1	1		1	1		0,15	0,81

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 03:00 με 23:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης