

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 7 Ιούλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
7/7/25 0:00	142,98	115,04	27,94	0,00	1	0	1	1			1			0			1	1	1	1		1	1	48,55	42,87		
7/7/25 1:00	133,40	105,48	27,93	0,00	1	0	1	1			1					0			1	1		1		1	1	48,55	39,98
7/7/25 2:00	127,37	99,27	28,10	0,00	1	0	1	1			1					0			1	1		1		1	1	48,50	38,17
7/7/25 3:00	123,19	95,22	27,97	0,00	1	0	1	1			1					0			1	1		1		1		46,72	36,96
7/7/25 4:00	121,00	94,10	26,90	0,00	1	0	1	1			1					0			1	1		1		1		44,21	36,21
7/7/25 5:00	122,02	101,01	21,02	0,00	1	0	1	1			1					0			1	1		1		1		40,70	36,58
7/7/25 6:00	128,17	108,14	19,09	0,94	1	0	1	1			1					0			1	1	1	1		1		40,70	38,40
7/7/25 7:00	148,13	124,48	17,55	6,10	1	0	1	1			1					1			1	1	1	1		1		40,70	44,41
7/7/25 8:00	164,49	136,37	16,18	11,94	1	0	1	1			1					1			1	1	1	1		1		40,70	48,42
7/7/25 9:00	182,84	150,47	15,33	17,04	1	0	1	1			1					1			1	1	1	1		1	1	40,70	48,55
7/7/25 10:00	190,53	155,10	14,74	20,69	1	0	1	1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	40,70	48,55			
7/7/25 11:00	192,88	154,20	15,56	23,12	1	0	1	1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	47,32	48,55			
7/7/25 12:00	197,31	159,24	13,55	24,52	1	0	1	1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
7/7/25 13:00	202,68	161,85	16,12	24,71	1	0	1	1		1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
7/7/25 14:00	202,88	159,88	18,96	24,04	1	0	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
7/7/25 15:00	197,64	157,71	17,63	22,29	1	0	1	1		1		1		1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
7/7/25 16:00	196,57	160,76	16,45	19,36	1	0	1	1	1		1		1			1	1	1	1	1		1	48,55	48,55			
7/7/25 17:00	199,35	165,85	18,20	15,29	1	0	1	1	1		1		1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55			
7/7/25 18:00	200,28	174,64	15,52	10,13	1	0	1	1	1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
7/7/25 19:00	194,65	171,88	19,08	3,69	1	0	1	1	1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
7/7/25 20:00	187,66	165,35	22,15	0,15	1	0	1	1	1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
7/7/25 21:00	179,35	153,61	25,74	0,00	1	0	1	1	1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55			
7/7/25 22:00	166,06	136,94	29,11	0,00	1	0	1	1	1		1		0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,50			
7/7/25 23:00	152,95	123,98	28,97	0,00	1	0		1	1				0			1	1	1	1	1	1	1	47,45	45,89			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις