

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 2 Ιούλιος 2025										
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1												
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ																			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)										
2/7/25 0:00	146,43	126,76	19,67	0,00	1		1	1	1				0	0	0			1	1	1	1	1	1	1	43,44	42,47										
2/7/25 1:00	136,11	123,05	13,06	0,00	1		1	1	1												1	1	1	1	1		1	38,78	38,85							
2/7/25 2:00	129,63	114,70	14,93	0,00	1		1	1	1												1	1	1	1	1			38,83	38,83							
2/7/25 3:00	125,91	108,83	17,07	0,00	1		1	1	1												1	1	1	1	1			37,22	37,16							
2/7/25 4:00	123,81	111,17	12,64	0,00	1		1	1	1												1	1	1	1	1			35,22	35,13							
2/7/25 5:00	125,52	116,15	9,38	0,00	1		1	1	1												1	1	1	1	1			36,91	36,82							
2/7/25 6:00	130,93	121,79	8,05	1,08	1		1	1	1		0						0	0	0			1	1	1	1	1		1	36,96	36,73						
2/7/25 7:00	151,96	137,95	8,34	5,66	1		1	1	1											0			0	0	0			1	1	1	1	1		1	45,29	45,42
2/7/25 8:00	172,87	156,70	4,89	11,28	1		1	1	1											0			0	1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
2/7/25 9:00	187,99	168,33	3,59	16,07	1		1	1	1											0			0	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48,55
2/7/25 10:00	195,97	173,94	2,53	19,51	1	1	1	1		0			0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55									
2/7/25 11:00	199,67	175,48	2,26	21,94	1	1	1	1								0			0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55				
2/7/25 12:00	204,75	178,16	3,43	23,16	1	1	1	1								0			0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55				
2/7/25 13:00	211,14	182,00	5,57	23,57	1	1	1	1								0			0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55				
2/7/25 14:00	211,83	181,43	7,57	22,83	1	1	1	1		0			0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55									
2/7/25 15:00	209,13	179,35	8,68	21,10	1	1	1	1								0			0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55				
2/7/25 16:00	210,68	182,17	10,10	18,41	1	1	1	1								0			0	1	1			1	1	1	1	1	1	1	45,98	48,55				
2/7/25 17:00	214,55	183,77	16,33	14,46	1	1	1	1								1			1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	44,60	48,55				
2/7/25 18:00	214,89	187,05	18,89	8,96	1	1	1	1			1		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	44,60	48,55										
2/7/25 19:00	209,86	185,43	21,22	3,21	1	1	1	1			1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	47,40	48,55										
2/7/25 20:00	204,09	177,14	26,79	0,16	1	1	1	1			1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55										
2/7/25 21:00	198,07	171,51	26,56	0,00	1	1	1	1			1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55										
2/7/25 22:00	184,89	161,55	23,34	0,00	1	1	1	1			1			0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55										
2/7/25 23:00	169,73	148,69	21,04	0,00	1	1	1	1			1					0	0			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία AEP4 17:30-18:58